



NVE

Aktieselskabet Saudefaldene

Vangnes 19

4200 SAUDA

Vår dato: 28.01.2026

Vår ref.: 202521996-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for å tappe Førstavatnet to meter under LRV - Storlivatn kraftverk i Sauda kommune, Rogaland fylke

Vi viser til søknad av 31. oktober 2025 fra Aktieselskabet Saudefaldene om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Storlivatn kraftverk ved å tappe Førstavatnet to meter under laveste regulerte vannstand (LRV).

Først i brevet finner dere NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan dere lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Aktieselskabet Saudefaldene kan senke vannstanden i Førstavatnet to meter under laveste regulerte vannstand (LRV) i perioden 1. februar 2026 til 1. mai 2026.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under normalvannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Aktieselskabet Saudefaldene kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

- NVE forutsetter at Aktieselskabet Saudefaldene har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Aktieselskabet Saudefaldene, datert 31. oktober 2025, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Storlivatn kraftverk ved å tappe Førstavatnet to meter under laveste regulerte vannstand (LRV).

Gjeldende manøvreringsreglement for Førstavatnet ble gitt ved kgl.res. av 1. august 2003. Førstavatnet har regulerings høyde på 34 m med høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) er satt til er hhv. kote 616,8 og 582,8. Det er et lite lokalt nedbørsfelt, men det overføres vann til Førstavatnet fra Breiborg, og overløp ved Svarthølen og Holmavatnet renner ned til Førstavatnet.

Bakgrunnen for søknaden er behov for vedlikehold på tappeluker. Tappeluken i tunnelen er fra 1966 og trenger vedlikehold. Det er nødvendig å montere nytt, rustfritt lukeblad, nytt lukeopptrekk samt rehabilitere platekasse og lukeføringer. Arbeidet må gjennomføres i en periode med lite tilsig og lav vannstand. Det søkes derfor om nedtapping i perioden 1. februar – 1. mai.

Vedlikeholdsarbeidet er ventet å ta mindre enn 8 uker, men varigheten er avhengig av tilsigsforholdene.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på begrenset høring hos lokale myndigheter for å få deres syn, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Rogaland uttaler følgende i brev til NVE den 21. januar 2026:

Statsforvalteren har ingen merknader til omsøkt nedtapping av Førstavatnet utover at nedtappingen må skje gradvis og kontrollert for å unngå stranding av fisk.

I søknaden vises det til at området er veiløst på vinterstid, men det kommer ikke frem av søknaden hvordan tilkomst til området er tenkt løst og hvor stort dette behovet er i perioden arbeidene er tenkt gjennomført. Det er registrert arter i området som er sårbare for forstyrrelser i hekketiden. Dersom det vil være behov for helikopterflyging i forbindelse med tiltaket, ønsker vi at Statsforvalteren kontaktes for avklaring av trasévalg.

Sauda kommune og **Rogaland fylkeskommune** har ikke levert høringsuttalelse i saken.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Aktieselskabet Saudefaldene skriver i søknaden at det ikke er noen kjent problematikk knyttet til fisk ved nedtapping under LRV i Førstadvatnet. Ørret er den eneste fiskearten som er registrert i Førstadvatnet. Saudefaldene skriver at nedtappingen ikke påvirker anadrom strekning i vassdragene. Statsforvalteren har ingen merknader til det omsøkte tiltaket. De påpeker imidlertid at nedtappingen må skje gradvis og kontrollert for å unngå stranding av fisk. NVE legger opplysningene fra søker angående ørretbestanden i Førstavatnet til grunn for vår vurdering av tiltaket. Vi er videre enig med Statsforvalteren om at det ved en tillatelse bør stilles krav om at vannstands/vannføringsendringer skal skje gradvis.

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 27. januar 2026. Det er ikke registrert utvalgte eller rødlistede naturtyper i eller ved Førstavatnet. Av rødlistede arter er det registrert to observasjoner av gulspurv (sårbar- VU). Etter vår vurdering vil ikke gulspurven bli vesentlig påvirket av en midlertidig senking av vannstanden i magasinet.

Når det kommer til friluftsliv, skriver Saudefaldene at det kun ligger én hytte ved Førstavatnet. Videre skriver de at området er veiløst, og det er ingen skiløyper som går gjennom området. Førstavatnet ligger imidlertid i Saudafjella friluftsområde, som er registrert i naturbase som et viktig friluftsområde. Området er beskrevet som utgangspunkt for fjellturer og skiturer samt en innfallsport for Etnefjella og Skaulen-området. I et vann med reguleringshøyde på 34 m er det lite trolig at en tapping av vannet to meter under LRV vil påvirke opplevelsen av området i betydelig grad sammenliknet med en normalsituasjon. NVE mener derfor tiltaket ikke vil påvirke Saudafjella friluftsområde i betydelig grad. NVE merker seg for øvrig høringspartene ikke har noen kommentar til temaet.

Statsforvalteren skriver i sitt høringsinnspill det ikke fremkommer av søknaden hvordan tilkomst til området er tenkt løst og hvor stort dette behovet er i perioden arbeidene er tenkt gjennomført. De påpeker at det er registrert arter i området som er sårbare for forstyrrelser i hekketiden og ønsker å kontaktes for avklaring av trasévalg, dersom det blir nødvendig med helikoptertransport. NVE registrerer at Saudefaldene ikke har kommentert eventuell bruk av helikopter i søknaden. Dersom det er behov for helikopter bør det legges utenom hekketida til aktuelle arter, etter nærmere avtale med Statsforvalteren. NVE har ingen ytterligere kommentarer utover dette.

Vedlikehold av vassdragsanlegg har stor samfunnsnytte. Det er likevel viktig at arbeidene blir gjennomført med så små konsekvenser som mulig for naturmiljø og brukerinteresser. NVE forutsetter at arbeidene blir utført så effektivt som mulig og uten ugrunnet opphold. Det skal også informeres om planene lokalt og på relevante nettsider.

NVEs oppsummering og konklusjon

Basert på søknaden, innkomne uttalelser og NVEs egne erfaringer, kan vi ikke se at det omsøkte tiltaket vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser, eller de økologiske forholdene i vassdraget. Samlet sett mener NVE at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE gir tillatelse til at Aktieselskabet Saudefaldene kan senke vannstanden i Førstavatnet to meter under laveste regulerede vannstand i perioden 1. februar 2026 til 1. mai 2026.

Med hilsen

Brit T. Haugen
fung. seksjonssjef

Håvard Vedeler Nilsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Aktieselskabet Saudefaldene

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
SAUDA KOMMUNE



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	<p>Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.</p> <p>Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.</p>



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.