



Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Ivar Optun Andersen,

## Uttalelse - uttak av vann og regulering av Liåvatn til drikkevann og produksjon av settefisk - Vevelstad

Statsforvalteren i Nordland viser til brev av 01.06.2023 fra NVE med vedlagt søknad fra Vevelstad kommune om tillatelse til uttak av vann og regulering av Liåvatnet til drikkevann og produksjon av settefisk.

Vevelstad kommune søker om konsesjon for uttak av inntil 38 l/s vann fra Liåvatnet. Vannuttaket skal fungere som hovedkilde for drikkevann i kommunen og planlagt settefiskanlegg. Det er allerede etablert en reguleringsdam ved Liåvatnet, inntaksdam, rørgater og hus for vannbehandling. Vannuttaket har eksistert siden tidlig på 1980-tallet og før vannressursloven trådte i kraft. Dagens vannuttak er på omtrent 15-20 l/s. Vi legger til grunn at økt vannuttak ikke vil føre til nye naturinngrep eller endringer i landskapsbildet.

Vevelstad kommune v/ Multiconsult skriver i konsesjonssøknaden at elva har hatt redusert vannføring siden uttaket på 1980-tallet, og at økt vannuttak vil ytterligere redusere vannføringen. I søknaden er det ikke beskrevet nåværende sommer- og vintervannføring. En ytterligere reduksjon i vannføringen vil kunne ha negative konsekvenser på bunndyrfaunaen, og sjøørreten som ev. benytter bekkene til gyte- og oppvekstområde. For å ivareta hensynet til fisk og andre vannlevende organismer i de berørte bekkene er det positivt om NVE fastsetter krav til slipp av minstevannføring.

Vevelstad kommune ønsker en løsning hvor flere av bekkene i området samles og føres sørover til «bekk 1», og «bekk 5» føres nordover til «bekk 7» (Figur 3-15, s. 43, Søknad om konsesjon). Rambøll har vurdert konsekvensen av dette tiltaket til «ubetydelig miljøskaade (0)». Fylkeskommunen i Nordland uttaler at de ikke kommer til å godta etablering av en åpen bekk 5 meter fra vegen over en lengre strekning (ref. 21/18440- 18). Dersom dette blir den endelige løsningen ber vi fylkeskommunen som vegeier vurdere en kombinasjon med bruk av halvkulvert og åpen løsning. Vi ser det som viktig at fylkeskommunen, som vannregionmyndighet og med forvaltningsansvar for vassdrag uten registrert anadrome bestander etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, blir involvert i disse vurderingene.

For en nærmere beskrivelse av halvkulvert se <https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2020/10/Ringer-i-vann.pdf> og SVV rapport 459 Frie fiskeveger s. 18.



Vi har ingen egen informasjon om fiskebestandene i Liåvatnet. For at vi skal kunne uttale oss om eventuelle konsekvenser for bestandene i vannet, trenger vi informasjon om fiskebestandene.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder

Ivar Optun Andersen  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Nordland fylkeskommune

Postmottak Fylkeshuset

8048

Bodø