

EVINY ELEKTRIFISERING AS
Postboks 7050

5020 BERGEN

Vår dato: 16.01.2026

Vår ref.: 202522720-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir Eviny Elektrifisering tillatelse til nettstasjon for forsyning av ladeanlegg i Elverum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eviny Elektrifisering AS (heretter Eviny) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon med transformator som skal forsyne et ladeanlegg for elbiler i Elverum kommune. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202522720-4. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25833/A.

Klageadgang


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Eviny til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden


Omsøkt løsning

NVE mottok 10. november 2025 søknad fra Eviny om å bygge, eie og drive en nettstasjon ved Kremmertorget kjøpesenter i Elverum kommune i Innlandet. Nettstasjonen skal bygges med en transformator med ytelse 1,25 MVA og omsetning 22/0,48 kV, og skal knyttes til Elvia sitt 22 kV distribusjonsnett. Eviny begrunner søknaden med at Elvia ikke ønsker å tilby lavspent tilkobling med det spenningsnivået deres ladestasjoner har behov for, samt at vilkår for dispensasjon for plassering av nettstasjon fra Elverum kommune ikke aksepteres av Elvia. I følge Eviny vil omsøkt løsning redusere tap, arealbruk og utbyggingskostnader og være positivt sett fra et miljø og estetisk perspektiv.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjon på gbnr. 30/1242 i Elverum kommune.



Kart 1: Geografisk plassering av tiltak i Elverum. Kilde: NVE Atlas



Kart 2: Plassering av nettstasjonen på eiendommen, vist med rød pil. Kilde: Eviny sin søknad av november 2025.



Utførte forarbeider

Eviny har bekreftet overfor NVE at de har inngått en avtale med Elvia om teknisk løsning, tilknytningspunkt og har fått bekreftet at det er ledig kapasitet i overliggende nett til et uttak på 1,25 MW. Tilkoblingen er vurdert av Elvia som driftsmessig forsvarlig. Grunneier på stedet, Citycon Kremmertorg Eiendom AS, er positive til tiltaket og har inngått en langsiktig avtale med Eviny. Videre har Elverum kommune gitt dispensasjon fra gjeldende byggegrense mot fylkesvei 2148 og område avsatt til grøntanlegg i sin reguleringsplan. Videre er dispensasjonen fra gjeldende byggegrense mot fylkesvei 2148 sendt på høring til fylkeskommunen. Fylkeskommunen uttalte at tiltaket ikke vil komme i vesentlig konflikt med vei- og trafikkinteresser og har ingen innvendinger mot tiltaket.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen plasseres mellom et eksisterende kjøpesenter og fylkesvei 2148, på et område regulert til felles grøntanlegg og innenfor byggegrensen mot fylkesveien. Elverum kommune har gitt dispensasjon og vurdert plasseringen som best egnet for forsyningsområdet og som et samfunnsnyttig tiltak. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Eviny eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 22/0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 22/0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Eviny selv bygger og driver egen transformering til 22/0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Eviny Elektrifisering AS for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 1,25 MVA og omsetning 22/0,48 kV ved Kremmertorget i Elverum kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202522720-4.



Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

EVINY ELEKTRIFISERING AS

Kopimottakerliste:

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

ELVIA AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

Elverum kommune

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.