



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår dato:	31.03.2025	Vår referanse:	202510149-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	202119610-4	Bjørn Grenne

Svar på høring - Snåsa kommune - Søknad om redusert minste slukeevne for Bruvollaelva kraftverk

Vi viser til brev datert 12.02.2025 med høring av søknad om redusert minste slukeevne for Bruvollaelva kraftverk i Snåsa kommune. For å utnytte vannressursen bedre søkes det om å redusere minste slukeevne fra 580 l/s til 200 l/s.

Ifølge notat fra Sweco innebærer reduksjonen en økning i antall dager med kun minstevannføring i elva. Det blir videre vist til at tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig til noe negativ konsekvens for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensen for akvatisk miljø i Bruvollaelva er satt til noe (-) konsekvens.

Regional plan for arealbruk ble vedtatt i mars 2022. Kapittel 5.7 i planen omhandler energiproduksjon og nett med mål om at hele Trøndelag i 2030 har tilstrekkelig og sikker fornybar energiforsyning. Retningslinje R29 i planen viser til at det skal legges til rette for økt tilgang på fornybar energi.

Det er ørret i Bruvollaelva. Usikkerheten er etter vår vurdering størst knyttet til arter som foretrekker rask vannhastighet. Tiltaket vurderes akseptabelt ut fra fortsatt minstevannføring og forutsatt at ørreten i elva blir godt nok hensyntatt. Vi legger til grunn at hensynet til vannmiljø, fisk og andre ferskvannsorganismer blir vurdert i søknadsbehandlingen. Vi legger også til grunn at vilkårene i konsesjonen blir fulgt opp.

Eldre tids kulturminner

Etter vår vurdering er det liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket.

Vi har derfor ingen merknader til det aktuelle tiltaket ut over å minne om den generelle aktsomhets- og varslingsplikten etter kulturminnelovens § 8 annet ledd; dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. bein, gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Både tiltakshaver og eventuell utførende entreprenør har ansvar for at denne plikten overholdes.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Næring

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget angående samiske kulturminner.

Med vennlig hilsen

Sigurd Bjørge
Fagkoordinator

Bjørn Grenne
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandler kulturminner: Inger Marie Kimo

Kopimottaker: