

HYWER AS
Postboks 84
6961 DALE I SUNNFJORD

Vår dato: 24.06.2026

Vår ref.: 202305747-24 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til bygging av Femtevasselva kraftverk i Hamarøy kommune, Nordland fylke

NVE viser til søknad fra Hywer AS, datert 22.03.2023, om tillatelse etter vannressursloven § 8 og energiloven § 3-1 til bygging av Femtevasselva kraftverk i Hamarøy kommune, Nordland fylke.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av Femtevasselva kraftverk. NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25 er oppfylt. Vi gir samtidig konsesjon etter energiloven § 3-1 til å bygge, eie og drive de nødvendige høyspenningsanlegg i kraftverket. Etter vår vurdering er fordelene for allmenne og private interesser større enn ulempene ved tiltaket.

Utbyggingen vil gi en midlere årlig produksjon på 7,4 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 370 husstander. NVE legger til grunn at utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfold, spesielt de rødlistede artene flatsaltlav, fossenever og olivenfiltlav. Med krav om minstevannføring mener NVE imidlertid at de negative konsekvensene kan avbøtes. I kombinasjon med overløp over inntaksdammen mener NVE at den foreslåtte minstevannføringen er tilstrekkelig for å opprettholde artenes livsvilkår i noen grad. For reindrift mener NVE at tiltaket i all hovedsak vil kunne gi negative virkninger som følge av støy og forstyrrelser i anleggsfasen. Med krav om god involvering av reinbeitedistriktet, og pause av støyende anleggsarbeid når reinen benytter flyttleia sør for inntaksområdet, mener NVE at tiltaket har akseptable konsekvenser for reindrift.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat: *Bakgrunn for vedtak*. Merknadene til vilkårene i dette notatet inneholder krav til utforming av anlegget. Notatet er også tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/9048/V

Denne tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til eventuelle andre rettighetshavere i området.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet med vedlegg så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere og rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal



varsles. NVE ber om å få en bekreftelse når dere har orientert berørte grunneiere og rettighetshavere, med dato for utsendelsen.

Videre saksbehandling

Før dere bygger Femtevasselva kraftverk må dere:

- **Få godkjent detaljplan**

En detaljplan for miljø og landskap er en grundig beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal utføres. Anleggsarbeid må ikke settes i gang før detaljplanen er godkjent av NVE. Tiltakshaver har ansvar for at detaljplanen er i samsvar med konsesjonen, samt kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. NVEs veiledere 4/2018 «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga» og NVEs digitale veileder «Detaljplan for vassdragstiltak – Miljø og landskap» er tilgjengelige på <https://www.nve.no/energi/tilsyn/miljoetilsyn-vassdragsanlegg/>

Søknad om godkjenning av detaljplan sendes til NVEs miljøtilsyn, som vil følge opp anlegget i plan-, anlegg- og driftsfase.

- **Få nødvendige tillatelser etter energiloven**

I tillegg til konsesjon etter vannressursloven, må dere ha nødvendige tillatelser etter energiloven før utbyggingen kan starte. Samtidig med innsending av detaljplan må det foreligge en endelig avklaring fra netteier om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggende nett. Tilknytning av høyspenningsanlegg må være avklart med områdekonsesjonær. Detaljplanen vil ikke bli godkjent før dette foreligger.

Klassifisering av dam og vannvei

NVE har vurdert både dam og vannvei for Femtevasselva kraftverk til å oppfylle kravene til konsekvensklasse 0. Vedtaket har hjemmel i damsikkerhetsforskriften § 4-1. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 er det ikke krav om godkjenning av teknisk plan før byggestart, men NVE skal ha tilsendt en sluttrapport senest 6 måneder etter at byggearbeidene er avsluttet. Se NVEs nettsider for krav til innhold i sluttrapporten: www.nve.no > Energi > Tilsyn > Damsikkerhet > Regelverk > [Veileder for planlegging og bygging](#). Krav til sluttrapport for anlegg i konsekvensklasse 0 er spesielt omtalt i tillegg nr. 2 til veilederen.

Idriftsettelse av kraftverket

Når kraftverket settes i drift, skal følgende skjema fylles ut og sendes til NVE: «Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk». Skjemaet er tilgjengelig på <https://www.nve.no/om-nve/soeknad-og-innrapporteringsordninger/>



Kraftverk med generatorytelse over eller lik 100 kVA har registreringsplikt etter skattelovgivningen. All kraft produsert i slike anlegg er også avgiftspliktig. Mer informasjon finnes i «Årsrundskriv for avgift på elektrisk kraft», tilgjengelig på <https://www.skatteetaten.no>

Om klage og klagerett

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side.



Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Oscar Østvold
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

HYWER AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

STATENS VEGVESEN

Sametinget / Samediggi

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland

Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt, Nordland

HAMARØY KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 7.8.2026. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Fristen er da på 3 uker. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.