



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

18.12.2023

Vår ref:

2019/7403

Deres dato:

Deres ref:

201301181-21

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse ifm. konsesjonspliktavurdering for bygging av Tovatna kraftverk - Oppdal kommune


Statsforvalteren har mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Under følger innspill til saken på Statsforvalterens ulike fagområder:

Reindrift

Vi kan ikke se at forholdet til reindrift ble vurdert i 2014. I vårt arkivsystem ligger det et brev sendt til NVE 4.juli 2019. Dette er vedlagt. Vi er usikre på om vår henvendelse den gang har blitt fulgt opp.

Prosjektet ligger utenfor konsesjongrensen til Trollheimen sijte. Men sijten har rein som trekker sørover ut av konsesjonsområdet årlig. Rein som har trukket ut av konsesjonsområdet må hentes tilbake, og da benyttes flyttlei som er markert med gult (se figur 1). Flyttleier regnes som særverdiområde for reindriften (se [veileder](#) fra Landbruks- og matdepartementet). Flyttleiene har et strengt vern i reindriftslovens § 22, og skal ikke stenges.

Innenfor konsesjongrensen i nærområdet benyttes området som sommer- og høstbeite.



Figur 1: Svart linje markerer konsesjonsgrensen for Trollheimen sijte. De har beiterett nord for linja, flyttlei markert med gult (kilden.nibio.no).

Selv om flyttleia ligger utenfor konsesjonsområdet til sijten, er den nødvendig for å opprettholde sijtens mulighet til å drive reindrift i tråd med regelverket, dvs. ha mulighet til å hente rein som har kommet utenfor lovlige beiteområder.

Vi vurderer at alt. A1 og B1 har størst påvirkning på reindriften da disse løsningene ligger tettest på flyttleia. Et viktig avbøtende tiltak vil være å tilpasse anleggsarbeidet til sijtens bruk av flyttleia og unngå tiltak som sperrer for flytting i det aktuelle området. Ut fra oversendte dokumenter vises ingen fysiske tiltak i den kartlagte flyttleia. Men som det vises i vedlegget er det behov for en befaring for å sikre at hensynet til flyttleia ivaretas under anleggsperioden.

Konsesjonsplikt

Vi minner om konsultasjonsplikten som gjelder for alle offentlige myndigheter (samelovens kapittel 4). Vi forventer at NVE følger opp konsultasjonsplikten ovenfor Trollheimen sijte da tiltaket kan påvirke samiske interesser direkte. Vi understreker at det er ansvarlig myndighet som har konsultasjonsplikten, og ikke tiltakshaver. I denne saken bør Trollheimen kontaktes for å avklare om de ønsker konsultasjon.

Klima og miljø

Vi viser til vår uttalelse datert 30.06.2014 (vår ref. 2014/3293-561). Klima- og miljøavdelingen mener fortsatt at saken bør konsesjonsbehandles.

Med hilsen

Trude Mathisen (e.f.)
underdirektør
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent



Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26

Klima og miljø: Iver Tanem – 73 19 92 21

Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57

Vedlegg

- 1 Ber om ny befaring i forbindelse med konsesjonspliktavurdering av Tovatna kraftverk
- 2 Kart

Kopi til:

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340

OPPDAL