

OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
C/O OTRA KRAFT DA
4748 RYSSTAD

Vår dato: 15.10.2024

Vår ref.: 202415541-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig redusert minstevannføring fra Lislevatn i Otra i Bykle kommune, Agder fylke

Vi viser til søknad av 10.09.2024 fra Otteraaens Brugseierforening om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for slipp av minstevannføring fra Lislevatn i Otra.

Om søknaden

Otteraaens Brugseierforening søker om tillatelse til å redusere minstevannføring fra Lislevatn i Otra fra 1 m³/s til anslagsvis 200 l/s i perioder på en time i løpet av en arbeidsdag mellom 15.10.2024 og 15.11.2024, for å kunne gjennomføre en utskifting av utløpsprofil. Minstevannføring fra Lislevatn slippes inn i en målekulp der vannhøyden måles. Vannhøyden er relatert til en vannføringskurve slik at vannslipp kan måles og dokumenteres med tilstrekkelig nøyaktighet. Utløpet av denne kulpen er en trekonstruksjon som danner en fast utløpsprofil. Det er observert bevegelse i bjelkene i konstruksjonen så utløpsprofilen bør skiftes ut med en tilsvarende profil i metall. Under arbeidet vil det ikke kunne slippes normal minstevannføring. I forkant av hver arbeidsperiode skal det slippes ca. 2 m³/s vann i minst en halv time like før vannet stenges.

Otteraaens Brugseierforening fikk tillatelse til å overføre Lislevatn i Bykle kommune til Store Førsvatn, jfr. tillatelse til fortsatt regulering av Byglandsfjorden m.m. i Otravassdraget gitt ved kgl.res. 03.10.2003. Iht. manøvreringsreglementet skal det i tiden fra snøsmeltingens begynnelse og til 15. oktober slippes en minstevannføring fra Lislevatn på 2 m³/s og resten av året minst 1 m³/s. I Otra nedenfor Børtemannsbekken skal det i samme tidsrom holdes minstevannføring på henholdsvis 4 m³/s og 1 m³/s. Bakgrunn for valg av tidspunkt er redusert vannføring til 1 m³/s etter 15. oktober.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Agder fylkeskommune uttaler i brev av 07.10.2024 at de ikke har merknader til tiltaket.
Bykle kommune og **Statsforvalteren i Agder** kom ikke med innspill i saken.



NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Det er behov for å bytte ut utløpsprofilen i målekulpen for å kunne opprettholde nøyaktige målinger av minstevannføring fra Lislevatn. Det er foretatt en midlertidig reparasjon, men det er behov for en permanent løsning.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket.

Søker referer til en ørretbestand nedstrøms Lislevatn, men er ellers ikke kjent med spesielle naturkvaliteter som vil bli berørt. Søker beskriver kulper nedstrøms utløpskanalen, og for å tilse at disse ikke renner tomme vil det slippes 2 m³ /s i 30 minutter før vanntilførselen blir redusert. Skulle kulpene renner tomme, vil arbeidet bli stanset og vanntilførselen økt til kulpene er fylt opp. Søker mener de med god planlegging kan utføre reparasjonen på en dag og vil ved behov dele opp arbeidet i flere økter på en time.

NVE har gjort egne søk i Naturbase og Artskart den 09.10.2024. Ingen rødlistede arter som vil kunne bli berørt av redusert vannslipp er registrert. Gitt varigheten- og den planlagte gjennomføringen av tiltaket vurderer NVE at midlertidig, redusert minstevannføring fra Lislevatn ikke utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å opprettholde fremtidige, nøyaktige målinger av minstevannføring fra Lislevatn. Gitt avbøtende tiltak kan ikke NVE se at redusert minstevannføring i kortere perioder over en dag er til vesentlig skade for noen kjente allmenne interesser. NVE ser heller ikke at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Otteraaens Brugseierforening kan redusere minstevannføring fra 1 m³ /s til anslagsvis 200 l/s i perioder på en time i løpet av en arbeidsdag innenfor perioden 15.10.2024 til 15.11.2024.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje på en slik måte at stranding av fisk minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Kravet til minstevannføring skal overholdes så snart vedlikeholdsarbeidet er ferdig.
- I forkant av hver arbeidsøkt skal det slippes ca. 2 m³ /s vann i minst en halv time for å fylle kulpene nedstrøms, som beskrevet i søknaden.
- Det skal holdes oppsyn med kulpene nedstrøms og om nødvendig skal arbeidet stanses for å sikre tilstrekkelig vann i kulpene før arbeidet fortsetter, som beskrevet i søknaden.



- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.
- NVE forutsetter at Otteraaens Brugseierforening har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

OTRA KRAFT DA - Grunde Johnsen

Kopimottakerliste:

BYKLE KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.