



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato: 28.08.2026

Varighet: 09.09.2075

Referanse: NVE 202607246-12

Kommune: Skien

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 19. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til å bygge, eie og drive fordelingsanlegg tilknyttet Gromstul datasenter i Skien kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. Gromstul industriområde i Skien kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Transformatorer med øvre spenningsnivå 22 kV.
- Kabler med øvre spenningsnivå 22 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg opp til og med 22 kV.

2. Gromstul transformatorstasjon til bygning 1 i Skien kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 6300 m² som angitt på oversiktskart i vedlegg 3.
- To stasjonsbygg, hvert med grunnflate omtrent 36 m² og høyde omtrent 4 meter, som vist på situasjonsplan i vedlegg 4.
- Fire stasjonsbygg, hvert med grunnflate omtrent 40 m² og høyde omtrent 4 meter, som vist på situasjonsplan i vedlegg 4.
- To stk. frittstående transformatorceller, hver med grunnflate omtrent 50 m² og høyde omtrent 3,5 meter.
- To stk. transformatorer, hver med omsetning 132/14,5 kV og ytelse 120 MVA.
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med to stk. bryterfelt med spenning 132 kV.
- Koblingsanlegg med spenning 13,8 kV.
- To jordslutningsspoler med spenning 76,2 kV og strømreguleringsområde 10-100 A.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

3. Gromstul transformatorstasjon til bygning 2 i Skien kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde med grunnflate på om lag 13 000 m² som vist på situasjonsplan i vedlegg 1.
- To bygg med grunnflate 54 m² og høyde 3,9 meter.
- Fire bygg med grunnflate på om lag 90 m² og høyde omtrent 7,2 meter
- Innendørs luftisolert koblingsanlegg med 20 stk. bryterfelt med spenning 17,5 kV.
- To stk. transformatorer, hver med omsetning 132/14,5 og ytelse 120 MVA.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- To stk. utendørs luftisolerte koblingsanlegg med totalt 6 bryterfelt med spenning 132 kV eller lavere.
- To stk. kondensatorbatterier, hver med spenning 132 kV og ytelse 60 MVar.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene i punkt 2 over skal bygges som vist på vedlegg 3: oversiktskart for bygning 1 av 17. oktober 2024 og vedlegg 4: situasjonsplan over bygning 1 av 1. september 2025. Anleggene i punkt 3 over skal bygges som vist på vedlegg 1: situasjonsplan og vedlegg 5: illustrasjon av de modulære koblingsanleggene av 3. desember 2025.

Kulepunkt 1-8 og 12-14 i anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 09.09.2025, NVE-ref. 202422995-6, og kulepunkt 4-11 i anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 28.01.2026, NVE-ref. 202524612-3, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere bygg i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

6. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.