

Fra: "Vegard Blikra Fagerli" <vegard.fagerli@sfe.no>
Sendt: fredag 18. september 2026 08:37:29
Til: "Tord Solvang" <tosol@nve.no>
Kopi: "Per Erik Eimhjellen" <per.erik.eimhjellen@sfe.no>; "Bjarte Lofnes Hauge" <bjarte.hauge@sfe.no>; "Jens Gule" <jens.gule@sfe.no>; "Ørjan Brunstad" <orjan.brunstad@sfe.no>; "Morten Oen" <morten.oen@sfe.no>; "John Morten Selsvik" <john.morten.selsvik@gloppen.kommune.no>; "produksjonssentral" <produksjonssentral@sfe.no>
Emne: Sv: Søknad om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for Breimsvatnet

Hei Tord!

Meldingane for dei kommande dagane ser sånn ut (stasjon Sandane PLU):

Fredag 12 mm/døgn

Laurdag 43 mm/døgn


Søndag 21 mm/døgn

For stasjonar lengre opp i nedbørsfeltet er det meir nedbør desse dagane.

Vi køyrer etter konsesjonen, som seier: "*1. mai, og fram til 1. oktober skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering og utbygging.*" Denne køyringa vil, med dagens vasstand i Breimsvatnet (kote 60,89), gje høg vasstand i Breimsvatnet. Dette kan illustrerast med førre liknande nedbørsperiode. Dette er vist i biletet under. 6. august var det 43,2 mm nedbør og vi hadde ei raskt auke i vasstand frå kote 61,13 til kote 61,45. Vi la på det tidspunktet luke til full opning og hadde i snitt desse dagane ei vassføring over luka 120 m³/s. Dette er altså ein reduksjon i magasinert vatn. Ved normal køyring (full lukeopning på kote 61,75) ville ein magasinert meir vatn. Luka vert manøvrert i ein normalsituasjon også, så omtrent 60-80 m³/s ville i denne perioden gått som overløp. Differansen mellom full lukeopning og normal køyring er altså 40-60 m³/s. Ved magasinering av ekstra 40 m³/s i Breimsvatnet ville vasstanden auka ytterlegare med 30-50 cm i løpet av døgn frå 6. august og utover.

Flaumtoppen med lukeopning nådde i denne hendinga 61,97. Om vi ikkje hadde opna luka 6. august kunne flaumtoppen vorte høg nok til å gje problem naust, plastringar og campingplass, samt erosjonsskade.

Sjølv om det er usikkert korleis situasjonen vil utvikle seg (vi ligg noko lågare i magasinet no enn ved førre episode), tyder prognosane på høgare nedbørsintensitet enn ved førre hending. **Vi søker om å køyre luka med større opning enn manøvreringsreglementet tilseier frå fredag 18. september til vi er tilbake til under HRV og nedbøren har normalisert seg.** Vi vurderer dei negative konsekvensane av tiltaket som avgrensa, det er i all hovudsak eventuell tapt produksjon. Medan det er ei stor oppside for dei som bur kring Breimsvatnet ved å redusere flaumtoppen.



Nedbørsdata i biletet er henta frå <https://klimaservicesenter.no/>, stasjon Sandane PLU.

Vegard Blikra Fagerli

Fagleiar konsesjon og vassdrag

M. +47 91703083

Fra: Tord Solvang <toso@nve.no>

Sendt: torsdag 17. september 2026 15:50

Til: Vegard Blikra Fagerli <vegard.fagerli@sfe.no>

Kopi: Per Erik Eimhjellen <per.erik.eimhjellen@sfe.no>; Bjarte Lofnes Hauge <bjarte.hauge@sfe.no>; Jens Gule <jens.gule@sfe.no>; Ørjan Brunstad <orjan.brunstad@sfe.no>; Morten Oen <morten.oen@sfe.no>; John Morten Selsvik <john.morten.selsvik@gloppen.kommune.no>; produksjonssentral <produksjonssentral@sfe.no>

Emne: SV: Søknad om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for Breimsvatnet

Hei igjen.

Søknaden er mottatt. Vi skal se på den så raskt som mulig, og skal få behandlet den i løpet av morgendagen formiddag.

Fint om dere kan sende over litt mer informasjon om den hydrologiske situasjonen og den planlagte manøvreringen. Konkretiser gjerne hvor mye dere ser for dere å øke tappingen, og si litt om forventet utvikling i vannstand og vannføring med og uten økt tapping.

Send gjerne over eventuelle prognoser eller beregninger dere har gjort.

Med vennlig hilsen

Tord Solvang

Senioringeniør

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vannkraftkonsesjoner
Telefon: (+47) 22 95 92 48



Fra: Vegard Blikra Fagerli <vegard.fagerli@sfe.no>

Sendt: torsdag 17. september 2026 14:59

Til: Carsten Stig Jensen <csj@nve.no>; NVE Postmottak <nve@nve.no>

Kopi: Anna Haaland Aano <ahaa@nve.no>; Per Erik Eimhjellen <per.erik.eimhjellen@sfe.no>; Bjarte Lofnes Hauge <bjarte.hauge@sfe.no>; Jens Gule <jens.gule@sfe.no>; Ørjan Brunstad <orjan.brunstad@sfe.no>; Morten Oen <morten.oen@sfe.no>; John Morten Selsvik <john.morten.selsvik@gloppen.kommune.no>; produksjonssentral <produksjonssentral@sfe.no>

Emne: Søknad om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for Breimsvatnet

Til den det måtte gjelde,

SFE AS søker med dette om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for regulering av Breimsvatnet.

Bakgrunnen er at det er meldt svært store nedbørsmengder laurdag 19. september og søndag 20. september. For å skape nødvendig flaumdempingskapasitet i Breimsvatnet før nedbøren kjem, ønskjer vi frå fredag 18. september å halde luka i Trysilfossen meir open enn det som følgjer av manøvreringsreglementet.

Tiltaket vil innebære at vasstand og vassføring i ein periode kan avvike frå føresetnadene i manøvreringsreglementet. Vi vurderer fortløpande den hydrologiske situasjonen og behovet for tiltaket, og vil gå tilbake til ordinær manøvrering så snart tilhøva tillet det.

Vi ber NVE om rask vurdering av søknaden og står til disposisjon dersom de har behov for ytterlegare opplysningar.

Med venleg helsing

Vegard Blikra Fagerli

Fagleiar konsesjon og vassdrag

M.

+47 91703083

www.sfe.no



