

**Bakgrunn:**

Skagerak Kraft AS har søkt NVE om å fravike manøvreringsreglementet i inntaksmagasinet til Vadfoss kraftverk i Kragerøvassdraget med 7,54 meter fra kote 20,12 til kote 12,58 i inntil én dag i uke 31 i forbindelse med inspeksjon av dammene Langfoss og Vadfoss. Årsaken er teknisk kontroll på dammene Dalsfoss, Langfoss og Vadfoss i Kragerøvassdraget. I den forbindelse er det behov for inspeksjon av oppstrøms side av dam Vadfoss, og nedstrømsiden av dam Langfoss. Dammene må være tørrlagt for å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fastslåanleggets tilstand.

Vi har vurdert søknaden på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen og forhold knyttet til vann og natur og vurderer nedtappingen som kortvarig med begrenset skadevirkning på de forhold vi skal vurdere. Statsforvaltaren vurderer behovet for inspeksjon og sikkerhetsvurdering av dammene til å ha stor betydning.

Vi har ikke innvendinger til omsøkt midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet.

Med helsing

**Arne Kjellsen**

senioringeniør

Telefon: Mob. 91 86 96 57

Mobil: [fmteakj@statsforvalteren.no](mailto:fmteakj@statsforvalteren.no)

E-post: