



NVE

NTE ENERGI AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 31.07.2025

Vår ref.: 202513648-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra normalvannstand for Turifosdammen i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til søknad fra NTE Energi AS av 20.06.2025 om tillatelse til å midlertidig fravike normalvannstanden ved Turifosdammen i Stjørdalsvassdraget i inntil 2 uker i perioden 04.08.2025 til 05.09.2025.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at NTE kan fravike normalvannstand i inntil 2 uker i perioden 04.08.2025-05.09.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under normalvannstand. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under normalvannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at NTE kontakter Meråker kommune for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at NTE har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NTE søker om tillatelse til å fravike normalvannstand ved dam Turifoss (Turifossdammen) for å kunne inspisere dammen på oppstrøms side og få oversikt over sedimentasjonssituasjonen i magasinet. Siste visuelle inspeksjon ble gjennomført i 2009, og det ble den gang avdekket relativt mye sedimentasjon. NTE ønsker nå å undersøke situasjonen, og knytter dette til utredning av mulige løsninger for rehabilitering, ombygging eller sanering av dam Turifoss. De vil samtidig gjennomføre byggeteknisk inspeksjon av damkropp og luker. Turifossdammen var inntaksmagasin for Turifoss kraftverk i perioden 1908-1994. Kraftverket ble nedlagt i forbindelse med utbyggingen av Meråker kraftverk i 1994.

Normalvannstand i Turifossdammen er på kote 180,31. NTE opplyser i søknaden at det vil være nødvendig å senke vannstand ned til bunntappeløp på kote 170. NTE vurderer at bunntappeløpet er tilstrekkelig for forbislipp av tilsig under inspeksjonsrunden. Dette innebærer også forbislipp av minstevannføringen i Stjørdalselva fra dam Tevla, som ligger oppstrøms Turifoss.

Minstevannføringen er i manøvreringsreglementet for regulering av Fjergen m.v. i Stjørdalsvassdraget (fastsatt ved kgl res. av 17.04.2009) satt til 200 l/s hele året. Vannstanden vil holdes nede i inntil to uker innenfor perioden 04.08.2025 til 05.09.2025. Etter dette vil tilsigsforholdene styre fyllingshastighet, men NTE skriver at magasinet er svært begrenset, og at fylling vil skje relativt raskt.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang er den ikke blitt kunngjort lokalt. Saken ble sendt på høring til Meråker kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag Essand/Saanti reinbeitedistrikt og Feren/Gaasken-Laante reinbeitedistrikt den 23.06.2025. Høringsuttalelsen er tilgjengelig via offentlig postjournal. Saken har NVE-referansenummer 202513648.

Meråker kommune uttaler i brev av 07.07.2025:

Meråker kommune (org.nr. 835231712) Stiller seg positiv til nedtappingen av Turifossdammen. Det er særdeles viktig at demningens tilstand opprettholder sikkerheten. Kommune støtter at NTE opprettholder minstevannføringen med tanke på ivaretagelse av den økologiske og biologiske tilstanden i området.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til avvik fra normal vannstand etter vannressursloven § 8.

Tiltaket vil innebære en midlertidig senkning av vannstand fra kote 180,3 til kote 170, en vannstandsending på 10,3 m. NTE mener tiltakets konsekvenser hovedsakelig vil være redusert landskapsopplevelse ved senkning av vannstand og synliggjøring av de sedimenterte massene. Nedstrøms Turifosdammen ligger Turifoss Camping på nordsiden av elvestrekningen. Turifosdammen ikke er synlig herfra, og minstevannføringen i elva på 200 l/s vil ifølge NTE opprettholdes gjennom tiltaksperioden. På sørsiden av elva går Europavei 14, men av det NVE kan se er ikke Turifosdammen synlig fra denne. NVE mener at tiltakets konsekvenser for landskapsopplevelsen er innenfor et akseptabelt nivå.

Stjørdalselva er anadrom opp til Nustadfossen, om lag 3,5 km nedstrøms Turifosdammen. Meråker kraftverk utløper oppstrøms anadrom strekning. Vannføringen i Stjørdalselva vil etter hva NVE kan se i stor grad være tilsvarende normal praksis, og NVE mener at tiltaket ikke vil få betydelige konsekvenser for anadrom fisk i Stjørdalselva.

Turifosdammen har en småvokst ørretbestand, og det må forventes at en del av denne vil slippe seg ned i elva gjennom tappeluka. At bestanden er småvokst kan tyde på at den er preget av intraspesifikk konkurranse om de begrensede ressursene i Turifosdammen og elvestrekningen oppstrøms, og NVE mener derfor det ikke vil være spesielt negativt at en del av bestanden slipper seg ned i vassdraget. NVE kan heller ikke se at det er spesielle fiskeinteresser knyttet til Turifosdammen, og mener ørretbestanden over tid trolig vil ta seg opp igjen. NVE mener forbislipp av tilsig og minstevannføring, og gradvis nedsenkning av Turifosdammen vil være med på å avbøte negative konsekvenser for ørretstammen og øvrige verdier.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å utrede muligheter for rehabilitering, ombygging eller sanering av dammen. Konesjonæren skal sørge for at arbeidene utføres så effektivt og skånsomt som mulig, og uten ugrunnede opphold. Minstevannføringskravet fra dam Tevla skal opprettholdes gjennom hele tiltaksperioden. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at NTE Energi AS kan fravike normalvannstand i Turifossdammen i inntil 2 uker i perioden 04.08.2025-05.09.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Bendik Kjefferud Erdal
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

NTE ENERGI AS

Kopimottakerliste:

MERÅKER KOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.