

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 21.05.2025

Vår ref.: 201306917-95 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringer og overføringer i Flatdalsvassdraget, Dalaåi og Morgedalsåi (Sundsarmreguleringen) – NVEs innstilling

Vi viser til krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Sundsarmreguleringen, som er fremmet av Seljord, Kviteseid og Tokke kommuner. Konsesjonæren er Sundsarm Kraftverk DA, der Skagerak Kraft AS har de største eierandeler.

NVE anbefaler at vilkårene oppdateres i tråd med moderne standardvilkår, og at det innføres ytterligere vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av reguleringen.

NVE anbefaler økt minstevannføring i Flatdølavassdraget, Dalaåi og Morgedalsåi av hensyn til fisk, friluftsliv og landskap. I tillegg skal det utarbeides plan for biotoptiltak, justering av terskler og opprydding i vassdragene. NVE anbefaler også minstevannføring nedstrøms utløpet fra Sundsarm kraftverk av hensyn til storørreten i Seljordsvatn. Det skal også utredes behov for fisketrapper for å utvide storørretens gytearealer oppover i Vallaråi og Flatdøla. Videre anbefales villreinfond for reguleringen av Sandsetvatn. Anbefalte minstevannføringer vil medføre et krafttap på 6,4 GWh, som utgjør 1,6 % av total årlig produksjon.

NVE anbefaler ikke magasinrestriksjoner i Sundsarmvatn fordi fordelene for friluftsliv ikke står i forhold til ulempene for kraftproduksjon og flomhåndtering.

En nærmere begrunnelse for vår anbefaling er gitt i vedlagte innstilling. Innstillingen og sakens øvrige dokumenter er tilgjengelig på NVEs nettside: <http://www.nve.no/7302/V>.

Videre saksbehandling

Saken oversendes med dette til Energidepartementet for videre behandling. Innstillingen følger vedlagt. Sakens dokumenter er gjort tilgjengelige i Sedok. NVE sender samtidig orienteringsbrev til høringspartene, der de gis en 6 ukers frist til å sende eventuelle nye innspill til departementet. Fristen står også i vår pressemelding.

Kobling til vilkårsrevisjon for Seljordsvatn

Kommunenes krav om vilkårsrevisjon omfatter også reguleringen av Seljordsvatn. NVE behandler dette som en egen sak (NVE 201306918), da vi mener at de to sakene kan behandles hver for seg.



Vilkårsrevisjonen for Seljordsvatn angår en selvstendig regulering, som har egen konsesjon og en annen konsesjonær enn Sundsbarmrevisjonen. Innstillingen for Seljordvatnrevisjonen blir mest sannsynlig oversendt Energidepartementet innen utgangen av 2025.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Håkon Berg Sundet
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg: NVEs innstilling
Forslag til reviderte konsesjonsvilkår
Forslag til revidert manøvreringsreglement

Mottakerliste:
Energidepartementet

Kopimottakerliste:
SUNDSBARM KRAFTVERK DA