



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Att:

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Fiskeridirektoratets uttalelse til høring av endringssøknad for ny 66 kV kraftledning Hamneidet - Skjervøy i kommunene Nordreisa og Skjervøy

Vi viser til oversendelse datert 18.11.2024.

Saken gjelder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad for trasé mellom Hamneidet transformatorstasjon i Nordreisa kommune og Skjervøy transformatorstasjon i Skjervøy kommune. Utbygger, Vissi AS, planlegger å bygge kraftledningen både som luftledning, sjøkabel og jordkabel. Fra Selbuvika til Skognesbukta vil det etableres sjøkabel over Maursundet, og fra Storbukta til Sandøra vil det etableres sjøkabel over Skattørsundet.

Det kommer ikke frem av oversendelsen om tiltaket er planavklart av kommunene Nordreisa og Skjervøy. Dette kan ha sin årsak i at teknisk infrastruktur som kraftledninger er unntatt plan- og bygningsloven. Vi registrerer at kabeltraseene er planlagt etablert i sjøareal avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, eller til akvakultur, i kommunenes felles kystsoneplan.

Vår rolle i saken

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi uttaler oss til søknader etter havne- og farvannsloven for å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området, inkludert marint miljø og biologisk mangfold som er viktig for næringene. Interessene vi skal ivareta er nærmere omtalt i vår planveiledning på [Arealplaner \(Fiskeridirektoratet\)](#).

Fiskeri- og akvakulturinteresser i området

I vårt kartverktøy [Yggdrasil](#) har vi samlet kartlag som viser viktige registreringer knyttet til fiskeri- og akvakulturinteresser. Akvakulturlokaliteten 30117 Skognes er registrert ved Skognes i Maursundet, like nord for planlagt kabeltrase i området.

Våre vurderinger

Vi registrerer at nordlige del av kabeltrase i Maursundet er planlagt etablert i sjøareal avsatt til akvakultur. Samtidig vurderer vi at akvakulturanlegget med forankringer på lokaliteten 30117 Skognes ikke kommer i direkte konflikt med kabeltraseen. Avstanden vurderer vi til å være såpass liten at det er et fremtidig konfliktpotensial. Ved en eventuell relokalisering av akvakulturanlegget, vil anlegget med forankringer kunne komme i direkte konflikt med kraftledningen. For å redusere konfliktpotensialet anbefaler vi at kabeltraseen etableres med større avstand til akvakulturanlegget og dets innretninger, og da helst utenfor det aktuelle planarealet avsatt til akvakultur.

Med hilsen

Tom Hansen
seksjonssjef

Erling Johan Johansen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.



Mottakerliste:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Kopi til:

Arnøy Laks AS	Lauksundveien 139	9194	LAUKSLETTA
Kystverket	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Mattilsynet	Felles Postmottak	2381	BRUMUNDDAL
Nord Fiskarlag	Konrad Klausens vei 4D	8003	Bodø
Statsforvalteren i Troms og Finnmark	Postboks 700	9815	VADSØ
Troms fylkeskommune	Postboks 6600 Langnes	9296	TROMSØ

