

NVE
Postboks 5091, Majorstuen
0301 Oslo

Deres ref: 202601321

Vår ref: R. Guddal

Ark nr: RFE.314.000

Dato: 14.09.2026

Høringsuttalelse - forslag til revidert forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Viser til NVE sine høringsdokumenter datert 15.06.2026 og gir herved vårt innspill til forslag om revidert damsikkerhetsforskrift.

Vi er medlem av Fornybar Norge og viser også til høringsinnspill fra dem. Kraftselskapet tiltrer innspillet fra Fornybar Norge med våre kommentarer og innspill som følger i brevet nedenfor.

Overordnet mener vi at bruk av risikovurderinger som grunnlag vil kunne øke damsikkerheten totalt. Men det er selvsagt helt avhengig av kvaliteten på de risikovurderingene som blir utført. Vi støtter derfor utviklingen mot et mer risikobasert og funksjonsbasert regelverk. Vi mener dette gir et bedre grunnlag for å prioritere tiltak som gir størst sikkerhetsgevinst, samtidig som krav og tiltak kan tilpasses det enkelte anleggs risiko, konsekvens og dokumenterte tilstand. Særlig det siste med dokumentert tilstand og tilstandsutvikling over tid er viktig for å vurdere sikkerheten på et vassdragsanlegg. Instrumentering og overvåking er her sentralt.

Vi mener at forslagene som tydeliggjør krav til uavhengig kontroll og tredjepartskontroll er viktige. For anlegg med høy konsekvens og komplekse problemstillinger er dette viktige virkemidler for å sikre kvalitet i revurdering av anlegg og ved nye eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Tredjepartskontroll kan også være aktuelt ved utførte risikovurderinger. Etter vår vurdering vil tydelige krav til kontroll, herunder tredjepartskontroll, bidra til å opprettholde tilliten til damsikkerhetsarbeidet, slik at vi opprettholder et høyt sikkerhetsnivå i bransjen.

Videre støtter vi at beredskapsmessig sikring av særlig viktige vassdragsanlegg gis økt oppmerksomhet i forskriften. Som kjent har risikobildet endret seg de senere årene, og det er viktig at anlegg med stor betydning for kraftforsyning og samfunnssikkerhet har et risikobasert og robust sikringsregime. I tidligere forskrift fremkom disse kravene mer etter sjablongmetoden. Vi mener at kravene må ha tilstrekkelig

fleksibilitet til å kunne tilpasses det enkelte anleggs trussel- og risikobilde. Etter vår vurdering har en mulighet til denne tilnærmingen i ny revidert forskrift.

Avslutningsvis støtter vi tiltak som bidrar til effektiv myndighetsbehandling og god ressursutnyttelse, som det at for dammer i de to laveste klassene blir myndighetsbehandlingen betydelig forenklet.


Når det gjelder ansvarsfordeling mener vi at eier av anleggene må ha det overordnede ansvaret og at fagansvarlig har og får et klart profesjonsansvar. Etter vår vurdering fremkommer dette klarere i den reviderte forskriften.

For øvrig mener vi at det i dag er for mange dammer i den øverste konsekvensklassen (klasse 4). Vi mener at det enten skulle vært en egen klasse eller endrete krav for hva som skal være en klasse 4 dam. Men som bemerket ovenfor kan endringen mht. beredskapsmessig sikring avhjelpe denne problemstillingen.

Vi vil gi NVE honnør for den raske og effektive prosessen med revisjon av damsikkerhetsforskriften. Den omfattende involveringen av bransjen, regulanter og konsulentselskaper har bidratt til en åpen prosess og et godt faglig grunnlag for de foreslåtte endringene.

Med vennlig hilsen

Sira – Kvina kraftselskap



Magne G Bratland
Adm. direktør



Rolv Guddal
Leder/VT