

From: Guttorm Dyrland <Guttorm.Dyrland@skagerakerenergi.no>
Sent: torsdag 26. august 2021 15.50
To: NVE
Cc: Firmapost Kraft; Brit Torill Haugen
Subject: 18/01018-3 - 202113682-1 - Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Grunnåi kraftverk - GRUNNÅI KRAFTVERK AS - Tapping under LRV ; - 25.08.2021 til 25.10.2021- Referansenr:VLNYFZ

Hei

Beklager at vi satte aktuelt tidsrom fra og med søknadsdato, og vi burde absolutt vært ute i bedre tid. Vi regner med å bruke to arbeidsdager på arbeidene med eget mannskap og håndarbeid, så vi taper ikke ned før vi har en formell tillatelse. Så det var kun ment i søknaden at vi ber om lov til å tappe vannstanden under LRV i 2 dager en periode nå i løpet av høsten.

Trær, grus og stein har nok samlet seg over tid, så dette er ikke en akutt reparasjon. I forbindelse med installering av aggregat 2 i Grunnåi for noen år siden ble det gitt tillatelse til å senke vannstanden under LRV, men arbeidene ble ikke utført da.

Inntaksmagasinet i Grunnåi er svært lite, og vi kan ikke se noen negative konsekvenser av å tappe ned i et kort tidsrom. Allmennheten bruker i liten grad området, og magasinet er heller ikke synlig fra veger i nærheten. Vi kjenner heller ikke til at dyreliv vil ta skade av at vi taper ned magasinet.

Vannet skal ledes ut bunntappeluka i dammen, så alt tilsig vil bli sendt videre i vassdraget i den aktuelle perioden. Slik blir minstevannsføringen opprettholdt.

Med vennlig hilsen

Guttorm Dyrland

VTA / Sivilingeniør Bygg.

-- DIREKTE	+47 35902153
-- MOBIL	+47 95190007
-- SENTRALBORD	+47 35935000

Skagerak Kraft AS

Postboks 80

3901 Porsgrunn

<http://www.skagerakkraft.no>

Fra: Brit Torill Haugen

Sendt: onsdag 25. august 2021 11:09

Til: Firmapost Kraft

Emne: 202113682-1 - Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Grunnåi kraftverk - GRUNNÅI KRAFTVERK AS - Tapping under LRV ; - 25.08.2021 til 25.10.2021- Referansenr:VLNYFZ

Hei,

Vi har registrert at dere har sendt inn en søknad om midlertidig fravik fra reguleringsreglementet i Grunnåi kraftverk med tillatelse fra i dag. Som dere kanskje har sett på nettsidene våre, ber vi om at slike søknader blir sendt inn i god tid, minst 3 måneder før fraviket skal skje.

Har trær, grus og stein samlet seg ved inntaket nå, eller har det ligget der over lengre tid? Vi har forståelse for at dette kan skje akutt for eksempel i forbindelse med flom, men om det ikke er tilfelle vil vi be om at dere sender søknaden i bedre tid neste gang.

Vi har ingen mulighet til å gi dere noe vedtak denne uken. Saken må på høring hos kommune og fylkesmann som må ha mulighet til å rekke uttale seg. Vi skal likevel prøve å få til et vedtak så raskt det lar seg gjøre.

Vi trenger også litt mer informasjon for å kunne behandle søknaden. Dere må si noe om hvilke potensielle negative konsekvenser (ev si noe om at det ikke blir konsekvenser) senkingen vil få. Siden dere ikke skriver noe om minstevannføringen, regner vi med at dette kravet er mulig å opprettholde selv om magasinet senkes?

Jeg setter saken over til en saksbehandler som tar saken videre. Bruk saksnummer 202113682 som referanse når dere sender oss e-post med informasjon om konsekvensene av fraviket.

Vennlig hilsen

Brit T. Haugen

Fungerende seksjonssjef

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for ny vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959595 eller mobil: 41211773

E-post: nve@nve.no