

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 02.12.2025

Vår ref.: 202403409-19 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversendelse av NVEs innstilling - søknad om senking av HRV i Vassetvatn i Lærdal kommune, Vestland fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har behandlet Østfold Energi AS sin søknad om tillatelse til senking av HRV i dam Vassetvatn i Lærdal kommune i Vestland fylke. Videre har NVE behandlet en anmodning om å oppdatere den laveste reguleringsgrensen (LRV) for Vassetvatn i manøvreringsreglementet i tråd med de vedtak som tidligere er gitt for reguleringen.

NVE anbefaler at Østfold Energi får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 9 til å endre gjeldene øvre reguleringsgrense (HRV) til kote 1119,06 (NN2000). Videre anbefaler NVE at laveste reguleringsgrense (LRV) oppdateres til kote 1095,06 (NN2000). Etter en helhetsvurdering mener NVE at fordelene ved gjennomføre tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at kravet i vassdragsreguleringsloven § 5 er oppfylt.

En nærmere begrunnelse for vår anbefaling er gitt i vedlagte notat: *NVEs innstilling - søknad om senking av HRV i dam Vassetvatn*. NVEs forslag til manøvreringsreglement er vedlagt.

Videre saksbehandling

Sakene oversendes med dette til Energidepartementet for videre behandling. NVEs innstilling med vedlegg følger vedlagt. Sakens dokumenter er gjort tilgjengelige i Sedok.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.



Vedlegg

- NVEs innstilling – Søknad om senking av HRV i dam Vassetvatn
- Forslag til manøvreringsreglement

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Inga Katrine Nordberg
Direktør

Mottakerliste:

Energidepartementet

Kopimottakerliste:

ØSTFOLD ENERGI AS

ØSTFOLD ENERGI AS - JOHN HÅKON ANDERSEN