

Høringspart	Kort oppsummering av høringsuttalelse	Tensio TN AS sin kommentar
Trøndelag Fylkeskommune, seksjon kulturminner	Den nye traseen vil komme tettest på kjente kulturminner i området sør for Jamtlandsveien. Traseen vil innebære nærføring til enkelte kulturminner, både med mastene og med traseen som helhet. Fylkeskommunen ser behovet for rehabilitering og flytting av 66 kV ledningen og vil ikke motsette seg tiltaket, men vil ha behov for en arkeologisk registrering av mastepunktene i området ved Baglan. Ber Tensio ta kontakt for å få utarbeidet budsjett og tidsplan for gjennomføring av registreringen. Fylkeskommunen viser til de generelle aktsomhets- og varslingsplikten ved sanering av eksisterende ledning	Tensio TN vil kontakte Fylkeskommunens kulturavdeling for å avtale feltbefaring når konsesjon er gitt, men før detaljplan ferdigstilles
Geir Egil Larsen	Er grunneier til gnr/bnr 281/7, Flottaenget 23 og påpeker at flytting av ledningen vil forringe verdien av eiendommen. Har planer om fremtidig utskilling av tomt på vestdelen av tomta si. Antar at deler av tomta vil komme innenfor byggeforbudsbeltet på 30 m. Foreslår kabling som alternativ til luftledning, subsidiært krever han skjønnsmessig erstatning for forringelse av verdi av nåværende bolig og tomt og for forringelse av verdi av fremtidig utnyttelse av tomta.	Eiendommen med gnr/bnr 281/7 i Verdal ligger på det nærmeste 30 m fra senterlinje på omsøkt ny trase. Det er ikke planlagt mastepunkter eller føring av ledningen over eiendommen. Forutsatt at omsøkt trase benyttes vil eiendommen ikke komme innenfor omsøkt byggeforbudsbelte (15 m til hver side for ledningen) eller komme innenfor beregnet utredningsgrense for elektromagnetisk felt, hverken med dagens belastning eller evt fremtidig maksimal utnyttelse dersom hele ledningen Verdal S-Ørin oppgraderes. Tensio har fått utført visualiseringer sett fra Flottaenget i vedlegg 1 til konsesjonssøknaden og landskapsarkitektens vurdering er at flere synlige master blir fjernet og ny mast føres opp i bakkant av bebyggelsen bak vegetasjon og være mindre synlig enn dagens ledning. Tensio skal ikke erverve rettigheter fra 281/7 og ser ikke at det er praksis å erstatte skjønnsmessig tap for naboeiendommer til en kraftledning, i den grad det kan hevdes å være tilfellet her.
Sametinget	Sametinget har ingen merknader til søknaden. Sametinget minner om aktsomhets- og meldeplikten.	Tensio TN tar uttalelsen til etterretning
Statsforvalteren i Trøndelag	Statsforvalteren fremmer innsigelse til planen inntil følgende avbøtende tiltak sikres: Anleggsarbeid legges utenfor hekketid for fugl. Hogst i eksisterende flomskogmark begrenses til et minimum, Det legges til rette for at flomskogen i det området der linjen rives får etableres som naturlig skog/flomskog, Motorferdsel og terrenginngrep i seminaturlig eng unngås/begrenses. Statsforvalteren gir faglig råd om at flomskogmarka og andre kartlagte naturtyper i området settes av som hensynssone eller arealformål natur og at områdestabilitet og flomfare bør avklares i konsesjonsfasen	Tensio TN tar innsigelsene til etterretning og vil sikre avbøtende tiltak i detaljplanfasen. Tensio TN vil også vurdere å gjennomføre en del geotekniske avklaringer så snart som mulig, men må vurdere å vente til etter gitt konsesjon for å avklare spesifikke mastepunkt avhengig av tilgang på eiendommene