

NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref:
Vår ref: 2024/15047
Dato: 24.03.2024
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



HØRINGSSVAR TIL SØKNAD OM REHABILITERING AV DAM OG REGULERING AV AUSTRE KVITVATN I RANA KOMMUNE I NORDLAND FYLKE

Mattilsynet har hørings- og innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven § 5-4.

Vårt oppdrag er å bidra til at regelverk og nasjonale føringer på fagområdene drikkevann, plantehelse, dyrehelse/dyrevelferd og fiskehelse/fiskevelferd blir etterlevd i plan- og forvaltningssaker.

Vi viser til brev av 21.01.24. med høring av søknad om rehabilitering av dam og regulering av Austre Kvitvatn i Rana kommune i Nordland fylke. Deres referanse 201506994-15.

Arbeid i drikkevannskilder medfører alltid fare for forurensing av drikkevannet. Det er viktig å ha god forståelse for fargetallet og turbiditeten sin negative effekt på vannbehandlingskapasiteten.

Vi har ikke greid å finne info om vannbehandling, antall abonnenter mm for Haukenes vannverk og Sjonhagen vannverk. Vår uttalelse blir derfor litt generell.

Mattilsynet forventer at drikkevannet til de to vannverkene skal sikres med nok vann av forskriftsmessig kvalitet.

De må utarbeides en plan for anleggsperioden som sikrer at

- det ikke blir noen fare for biologisk forurensing, bakterier, virus, parasitter mm.
- det ikke blir noen fare for kjemisk forurensing, drivstoff, olje mm
- det ikke blir noen fare for nedsett UV-transmisjon og/eller forhøyet fargetall eller turbiditet
- det ikke oppstår noen fare for nedsett kvalitet eller usikker leveranse av nok, trygt drikkevann.

Det må være tydelig hvordan planen skal følges opp i det daglige og hvem som har ansvar for det. Utbygger må sørge for at planen fungerer i praksis og etter hensikten slik at drikkevannet sikres.

Mattilsynet vil ha planen som skal sikre vannmengde og vannkvalitet for de to vannverkene til høring. Dersom planene er mangelfulle, må vi vurdere innsigelse/klage.

Med hilsen

Kim Frode Stene

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til
Statsforvalteren i Nordland