

Notat 414809-RIG-NOT-001

Oppdrag:	Heggstadtrøen Nordre	Dato:	15. desember 2011
Emne:	Uavhengig kontroll	Oppdr.nr.:	414809
Til:	Heggstad Nordre AS	Jørn Wangberg	
Kopi:	Rambøll	Øystein Dale	
Utarbeidet av:	Signe Gurid Hovem	Sign.: <i>Signe Gurid Hovem</i>	
Kontrollert av:	Håvard Narjord	Sign.: <i>Håvard Narjord</i>	
Godkjent av:	Olav Arbogen	Sign.: <i>Olav Arbogen</i>	
Sammendrag:			

Innledning

Multiconsult AS har på oppdrag fra Heggstadtrøen Nordre AS utført uavhengig kontroll av geotekniske rapporter/notat fra Rambøll Norge AS vedr. regulering av Gnr/Bnr 199/ og 19925 til boligformål.

Kvikkleiresone 0435 Heggstadtrøningen ligger like sør for planområdet. Ihht NVEs retningslinjer 2/2011, "Flaum- og skredfare i arealplanar", er det da påkrevd at det utføres en vurdering av områdestabiliteten og at denne vurderingen underlegges uavhengig kontroll.

Dokumenter underlagt kontroll er:

- Notat G-not-001-6110182, "Heggstadtrøen Nordre, utredning av stabilitetsforhold", datert 7.12.11
- Rapport G-rap-001 611048, "Heggstadtrøen Nordre, datarapport fra grunnundersøkelser", datert 13.09.11

I tillegg er det vedlagt resultater fra tidligere grunnundersøkelser i området utført av Trondheim kommune og Rambøll.

Konklusjon

Uavhengig kontroll har kun avdekket mindre avvik. Vi støtter Rambølls konklusjon om at det er tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning fra platået ved Heggstadmoen og ned mot planområdet, både for dagens situasjon og etter bygging. Videre at planområdet ikke vil bli berørt av en eventuell utrasing i kvikkleiresone 0435 Heggstadtrøningen.

Multiconsult bekrefter med dette at grunnundersøkelser med tilhørende vurderinger av områdestabiliteten er utført i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011.