PROFIL NR.	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
Grunneier															
Markslag															
Grunnforhold															

TERRENG H./TOPP VEGDEKKE:

201,39	201,34	201,42	201,45	201,42	201,32	201,43	201,31	201,25	201,29	201,31	201,23	201,42	201,62	201,74	201,88	202,12	202,39	202,51	202,47	202,42	202,40	202,43	202,48
202,50	202,57	202,63	202,68	202,77	202,83	202,94	203,09	203,20	203,23	203,31	203,49	203,60	203,70	203,72	203,84	203,99	204,22	204,66	205,01	205,39	205,67	205,80	205,96
206,08	206,02	205,93	205,89	205,86	205,88	205,87	205,91	206,05	206,26	206,36	206,44	206,46	206,39	206,31	206,25	206,22	206,22	206,27	206,41	206,51	206,69	206,85	

Hor.vinkelpunktavstand i m	49,8	23,8	15,1	42,0	26,8	30,7	70,1	35,0	64,9

Overvannsledning				
Kumavstand i m	70,1	35,0	64,9	
Fall i ‰	9,6	9,6	9,6	
Kote innv. bunn	202,30	202,98	203,31	203,86
Type og dim	1400BTG			

Overvannsledning 2				
Kumavstand i m	70,9	35,6	64,3	
Fall i ‰	9,7	9,7	9,7	
Kote innv. bunn	202,31	202,98	203,31	203,86
Type og dim	1400BTG			

Åpen grøft							
Kumavstand i m	49,8	23,8	15,1	42,0	26,8	29,9	
Fall i ‰	2,2	14,8	22,4	10,0	18,5	18,6	
Kote innv. bunn	200,02	200,13	200,48	200,82	201,24	201,73	202,30
Type og dim	Åpen grøft						

TEGNFORKLARING:

	PROSJEKTERT	EKSISTERENDE	SANERES
VANNLEDNING			
OVERVANNSLEDNING			
SPILLVANNSLEDNING			
FELLES LEDNING			
PUMPELEDNING SPILLVANN			
ÅPENT BEKKELØP			
KUM / BRANNKUM			
SANDFANG GATESLUK			
SANDFANG KUPPELRIST			
HJELPESLUK			

OPPLYSNINGER OM EKSISTERENDE LEDNINGSNETT KAN VÆRE MANGELFULLE.
PÅVISNING MÅ REKVIRERES FRA LEDNINGS- OG KABELEIERE FØR GRAVING STARTER.

MERKNADER

1. Eksisterende vannledninger og spillvannsleding frigraves og måles inn før utførelse. VL senkes lokalt under åpen bekk og isoleres med XPS. SP110 isoleres med XPS.
2. Eksisterende vannledninger og spillvannsleding frigraves og måles inn før utførelse.
3. Eksisterende inntak fjernes. Innløp tettets med betong og fylles deretter ned med velgraderte og tette masser
4. Provisorisk tilknyttning til eksist. OV1400. Flex seal benyttes i overgangen mellom nytt og eksisterende rør.
5. Prefabrikert forankringskloss type 1
6. Avvinklinger utenfor kum på spillvannsledning skal utføres med langbend
7. Fangrist i bekkeløp
8. Fjernes etter at nytt anlegg er ferdigstilt

KOORDINATSYSTEM
UTM32
NN2000

HENVISNINGER

UPO-50-H-00001 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Oversiktstegning VA, plan
UPO-50-H-00003 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Oversiktstegning VA, plan og profil, 350-550
UPO-50-H-00004 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Grøftesnitt profil 480, Detalj
UPO-50-H-00005 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Grøftesnitt profil 250 og 380, Detalj
UPO-50-H-00006 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Steinsatt bekkeløp oppstrøms og nedstrøms lukking, Detalj
UPO-50-H-00007 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Innløp stikkrenne fv. 2324, Ø1600 todelt vingemur, Plan
UPO-50-H-00008 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Innløp stikkrenne fv. 2324, Ø1600 todelt vingemur, Snitt A-A og B-B
UPO-50-H-00009 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Utløp stikkrenne, Ø1400 todelt vingemur, Plan
UPO-50-H-00010 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Utløp stikkrenne, Ø1400 Todelt vingemur, Snitt A-A og B-B
UPO-50-H-00011 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Kumskisser plan
UPO-50-H-00012 - Gjøvikbanen, (Roa) - Eina, Jaren stasjon, Utkiling av grøftebunn ved overgang fjell/jord

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
00B	Første utgave	27.09.2024	SIPE	THOL	MBBE

Gjøvikbanen
(Roa) - Eina, Jaren stasjon

Plan og profil
0-350

Målestokk: 1:500 1:100
Oppdragsnr.: A247392
Produsent: COWI
Prod.tegn.nr.: UPO-50-H-00002
Erstatning for:
Erstattet av:

Prosjekt: 60053710 FOM Gjøvikbanen
Parsell: 50 (Oslo S) - Gjøvik

Tegningsnummer: UPO-50-H-00002 Rev.: 00B
Tegningsnummer: Rev.:

BANE NOR

Format: A1 Filnavn: \\COWI.net\projects\A245000\A247392\JAREN\PLANDATA\FAGMODELL 2D\Lay GH.dwg Xref: + antatt OV strand unicorn.dwg + eiendomsgrenser.dwg + eks FYLKESKOMMUNEN.dwg + eks kabler Strand Unicorn traseer Glitre Nett AS.dwg + eks kabler Telenor Norge.dwg + eks kabler Viken Fiber AS.dwg + eks kommunal-va.dwg

Plot: THOL 27.09.2024 13:10:11