

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Kristin Melander Vie

kristin.vie@statnett.no

Vår ref: 2026/549-2

Deres ref: 202525845-2

Høring - Søknad om konsesjon og ekspropriasjon - Låvi kraftverk - Hafslund Kraft AS

Statnett viser til brev datert 18.3.2026.

Statnetts merknad til konsesjonssøknad

Statnett er kjent med planene om Låvi kraftverk. Statnett ser positivt på å få inn økt effekt i det norske kraftsystemet. Aurland 1 er et sterkt punkt i nettet og godt egnet for å ta imot økt produksjon. Vi har reservert kapasitet til kraftverket, under forutsetning av at planlagte forsterkninger på Vestlandet er gjennomført:

- Statnetts pågående prosjekt "Ny 420 kV-ledning og oppgradering av Aurland 1 transformatorstasjon" er ferdigstilt.
- Statnetts prosjekt "Spenningsoppgradering Sauda-Blåfalli-Mauranger-Samnanger" er ferdigstilt.

Aurland 1 transformatorstasjon er under ombygging og er planlagt ferdigstilt i 2028. Etter ombyggingen vil det være plass til å utvide anlegget for å knytte til den planlagte produksjonen fra Låvi kraftverk.

Tiltaket er søknadspliktig iht. systemansvarsforskriften fos § 14. Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)¹

Anlegget skal som minimum ha funksjonalitet som beskrevet i Nasjonal veileder for funksjonskrav, NVF. Dette gjelder blant annet:

1. Selve vannkraftverket og tilhørende styringssystem
2. Nettilknytningsløsningen av kraftverket

Systemansvarlig vil også kunne vurdere behov for fasekompensatorfunksjonalitet.

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>

Konsesjonær har ansvaret for å ivareta og eventuelt avklare uklarheter mht. funksjonskrav stilt av systemansvarlig da dette kan påvirke den omsøkte tekniske løsningen. Avklaringer skal gjøres i god tid før bestilling av utstyr. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten vedtak iht. fos § 14.

Nærføring, kryssing og anleggsarbeid nært høyspentanlegg skal avklares med ledningseier

Krysninger av Statnetts ledningsanlegg skal avklares gjennom egen avtale, og vi ber om å bli kontaktet vedrørende dette. Statnett har krav til utførelse (master, kabling mv) avhengig av spenningsnivå.

Kontaktperson er Kåre Eidem med epostadresse kare.Eidem@statnett.no og telefon 23 90 34 35.

Statnett har krav om at nye ledninger som skal føres i parallell med Statnetts anlegg skal ha en avstand på 20 meter mellom ytterfasene til ledningsanleggene.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befarer kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås. Se ellers veiledning på Statnetts [nettside](#)²

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Kristin Melander Vie kontaktes på tlf.: eller epost:

Med vennlig hilsen

Kristin Melander Vie
Planansvarlig Vest
Regionale planer Vest og Sør

² <https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/>