



Innsendt: 16.07.2025 15:09

Ref.nr: ZPIAEQ

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 976894677	Foretaksnavn (ukjent)
Foretakets telefonnummer	Foretakets e-postadresse
Kontaktperson - -	
Telefon 91541460	E-post anne.gunn.kraabol@hafslund.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson 976894677	Foretaksnavn kontaktperson HAFSLUND KRAFT AS

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Hunderfossen

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Hunderfossen
Fylke Innlandet
Kommune Lillehammer
Nedborsfelt Glommavassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 112,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 08.09.2025	Til dato 12.09.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Historisk vannføring og temp. i valgte perioder. Kapasitet hos Hafslund Kraft og leverandører.	
2. Tidspunkt	

Fra dato 29.09.2025	Til dato 20.10.2025
2. Begrunn valg for tidspunkt Det er behov for avvik i 3 til 5 dager i denne perioden, avhengig av varighet på utbedringstiltaket.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☒ Tapping under LRV
☐ Fylling over HRV
☐ Fravik fra minstevannføring
☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

Hunderfossen dam_beskrivelse av tiltak.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Hafslund Kraft ber om tiltalelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglementets bestemmelser for laveste tillatte vannstand med 50 cm ved dam Hunderfossen i to perioder i høst. Bakgrunnen for søknaden er setting av nålestengsel som trengs i forbindelse med vedlikehold på flomluke 6.