



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Linea AS

Organisasjonsnummer: 917 424 799

Dato: 26.05.2026

Varighet: 18.05.2045

Referanse: NVE 201402736-60

Kommune: Leirfjord

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 16.01.2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Linea AS oppdatert anleggskonsesjon for 132 kV Leirosen – Meisfjord og nye Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune, i forbindelse med godkjent detaljplan. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. 132 kV Leirosen – Meisfjord

- En ca. 10,7 km lang kraftledning fra Leirosen transformatorstasjon til Meisfjord transformatorstasjon, som hovedsakelig skal bygges med komposittmaster med trekantoppheng med tverrsnitt FeAl 240.
- En ca. 15 meter lang jordkabel fra kabelendemast til nye Meisfjord transformatorstasjon, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt 1 x 1600 A/70 kabel, type TSLF 170 kV.

2. Nye Meisfjord transformatorstasjon med:

- En bygning med følgende spesifikasjoner; ca. 27,6 meter langt, ca. 14,6 meter bredt og ca. 9,2 meter høyt.
- Transformatorer med øvre spenning 132 kV.
- Innendørs koblingsanlegg med spenning 132 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene skal bygges som vist på kart merket «Tegningsnummer 0242014» og kart merket «Tegningsnummer 0112015», vedlagt denne konsesjonen.

132 kV jordkabeltrasen skal bygges som vist på kart merket «Vedlegg til søknad om endring av anleggskonsesjon. 132 kV jordkabel Leirosen – Meisfjord. Unntatt offentlighet», vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Linea AS 08.11.2022, NVE-ref. 201402736-49, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anleggene skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 01.10.2031.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

7. Riving av eksisterende anlegg

Følgende eksisterende 66 kV ledning mellom Leirosen og Meisfjord transformatorstasjoner og Meisfjord transformatorstasjon skal rives før ny konsesjonsgitt ledning bygges:

- Ca. 10,5 km med 66 kV kraftledning fra Leirosen transformatorstasjon til Meisfjord transformatorstasjon.
- Eksisterende Meisfjord transformatorstasjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Detaljplan

Anleggene skal bygges og drives i medhold av godkjent detaljplan.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner