

TRØNDERENERGI KRAFT AS  
Postboks 9481 Torgarden  
7496 TRONDHEIM

**Vår dato:** 19.10.2023

**Vår ref.:** 202315383-3 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:** RREWJX

## **Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Sokna kraftverk i Lundesoknavassdraget, Melhus kommune**

Vi viser til søknad av 09.10.2023 fra TrønderEnergi Kraft AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for inntaksdammen til Sokna kraftverk i Lundesoknavassdraget.

### **Om søknaden**

Sokna kraftverk har inntaksmagasin som kan reguleres mellom HRV kote 217 og LRV kote 210. Det søkes nå om å få fravike manøvreringsreglementet for inntaksdammen ved å senke vannstanden 15 m under LRV i inntil en uke i perioden uke 43 til og med uke 45 i 2023. Bakgrunn for søknaden er at det er registrert akutte falltap i Sokna kraftverk siden slutten av september. Dette skyldes trolig tilstopping av inntaksrist. Arbeidene med inspeksjon, rensk av inntaksrist og opprydning foran denne er planlagt utført med gravemaskin som beltes inn på eksisterende faringer i inntaksmagasinet. Arbeidet er nødvendig for å sikre videre drift av kraftverket.

Det opplyses om at inntaksmagasinet har vært nedtappet en rekke ganger tidligere i forbindelse med vedlikehold og revurderinger, senest i 2022. Inntak Sokna kraftverk er et lite inntaksmagasin som fylles av uregulert tilsig og produksjonsvann fra Håen kraftverk. Kun med produksjonsvann fra Håen fylles magasinet fra LRV til HRV på 16 timer.

### **Høring**

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

**Melhus kommune** skriver i en e-post av 16.10.2023 at de ikke har noen merknader i saken.

**Statsforvalteren i Trøndelag** og **Trøndelag fylkeskommune** har ikke uttalt seg innen fristen 17.10.2023.



## **NVEs vurdering**

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

I manøvreringsreglementet for inntaksdammen til Sokna kraftverk er øvre grense satt til kote 217,0 og nedre grense, LRV, satt til kote 210,0. Reglementet ble fastsatt ved kgl.res. av 1. juni 1962.

TrønderEnergi Kraft AS søker om en kraftig, men kortvarig nedtapping under LRV. Det er ikke krav om vannslipp fra dammen utover det som er knyttet til settefiskanleggets behov. Tiltaket skal gjennomføres etter at settefisken er flyttet. Det opplyses at Settefiskanlegget Lundamo AS nå er vinterstengt og produksjonen er flyttet til vinteranlegget på Ler. Nedtappingen vil derfor ikke berøre settefiskanlegget.

Ulempene er først og fremst knyttet til rask nedtapping og eventuell stranding av fisk. Perioden med nedtappet magasin bør gjøres så kort som mulig, men selve nedtappingen bør overvåkes og eventuelt styres slik at fisk ikke strander. Oppfyllingen kan gjøres så raskt som tilsiget og produksjonsvann fra Håen tillater.

NVE viser til at TrønderEnergi har lagt opp til en gjennomføring på en måte som minimerer ulempene for vassdraget nedstrøms dammen, blant annet en periodevis kombinasjon av overløp på dam og vannslipp i tidligfasen av nedtappingen for å redusere faren for oksygenfattig bunnvann og ev. fiskedød nedover i vassdraget. Videre vil tømning skje med redusert hastighet når de nærmer seg det omsøkte bunnivå, blant annet for å hindre erosjon og stranding av fisk i magasinet. Det opplyses også om at tiltaket vil ha minimal betydning for eventuell tilstedeværende anadrom fisk i Lundesokna (med dagens vannregime er gyting og oppvekst minimal) og minimal påvirkning av Gaula siden elvestrekningen er på ca. 10 km før samløp.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og viktig for kraftverkets videre drift. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Ved å ta slike hensyn som skissert i søknaden kan ikke NVE se at nedtappingen er til skade for noen kjente allmenne interesser.

## **Konklusjon**

**NVE gir tillatelse til at TrønderEnergi Kraft AS kan tappe ned inntaksdammen til Sokna kraftverk inntil 15 m under LRV i inntil en uke, i perioden 23. oktober til 12. november i 2023.**

**Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.**

**Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:**



- Nedtappingen skal skje varsomt med begrenset hastighet slik at stranding av fisk minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt, og ev. berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier.
- NVE forutsetter at TrønderEnergi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

### **Om klage og klagerett**

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg  
direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

TRØNDERENERGI KRAFT AS

### **Kopimottakerliste:**

Melhus kommune

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG



## Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.