



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Vår ref.: 2024/11224-3

Deres ref.: 202406837-3

Dato: 07.05.2024

## Høringsinnspill til søknad om midlertidig redusert minstevannføring Pikerfoss kraftverk - Kongsberg kommune

Viser til brev, dater 18. april 2024, hvor NVE oversender søknad fra Å Energi Vannkraft AS om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å redusere minstevannføringa for Pikerfoss kraftverk fra 4 m<sup>3</sup>/s til 0,5 m<sup>3</sup>/s. Reduksjonen i vannføringa er planlagt i perioden 01.06.2024 - 07.06.2024 eller 19.08.2024-31.08.2024. Bakgrunnen for søknaden er at vanndekt areal nedstrøms kraftverket skal dokumenteres, for å undersøke sammenhengen mellom vannføring og vanndekt areal.

### Vannmiljø

Fylkeskommunen er kjent med at ørret på den berørte vassdragsstrekninga sliter i konkurranse med gjedde. Videre inngår omsøkte reduksjon av minstevannføring i et samarbeid for å kartlegge forhold for fisk i terskeldammene på den berørte strekninga. Med bakgrunn i dette er vi positive til midlertidig redusert minstevannføring, slik at sammenhengen mellom vannføring og vanndekt areal kan kartlegges ut over det en fikk dokumentert ved tidligere nedtapping i 2021.

Vi ber videre om at reduksjonen i vannføringa skjer langsomt, for å ivareta hensynet til fisk og andre vannlevende organismer. Ved behov bør det foretas jevnlig inspeksjon langs strendene, for å kunne flytte fisk og eventuelle andre vannlevende organismer som har blitt isolert i mindre kulper dersom det er nødvendig.

### Friluftsliv

Det er viktig at friluftsutøvere i området blir tilstrekkelig informert gjennom oppslag på stedet og/eller lokal annonsering/informasjon. Det bør framgå hva som er bakgrunnen for redusert minstevannføring, varighet for tiltaket, og hvilke hensyn de eventuelt sjøl må ta i området i tiltaksperioden.

### Arkeologisk kulturminne fra nyere tid

Det er et kjent, men ikke freda kulturminne, ved demningen på Pikerfoss som kan bli berørt av anleggsarbeider i forbindelse med vannsenking og utbedring av demningen. Kulturminnet

### **PLAN plan og miljø**

**Postadresse:** Postboks 3563, 3007 DRAMMEN  
**Besøksadresse:** Hauges gate 89, 3019 Drammen  
**Telefon:** 32 80 85 00

**E-post:** [post@bfk.no](mailto:post@bfk.no)  
**Internett:** [www.bfk.no](http://www.bfk.no)  
**Org.nr.:** 930580260

(ID80677) er en masovn knyttet til jernmalm i tida etter år 1537. Vi ber om at det vises hensyn til dette kulturminnet ved tiltak i området.

Vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud  
Seksjonsleder

Tonje Rundbråten  
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

KONGSBERG KOMMUNE

FLESBERG KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN