

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:
201701253-96

STED/DATO:
Gaupne, 22.09 2023

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MANØVRERINGSREGLEMENTET FOR EIRIKSDAL KRAFTVERK

Statkraft Energi AS søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for reguleringer i Høyangervassdraget gitt ved KGL. Res 19. desember 2008.

Bakgrunn for søknaden

Statkraft Energi skal permanent tette inntaksluke til kraftverk 2 (K2). Inntaksluka er tilknyttet tilløpssystemet til K2, som nå er nedlagt, og Statkraft ønsker å fjerne anlegg som ikke lenger er i drift. Det står fortsatt vanntrykk på inntaksluken. Luka har store lekkasjer og er i dårlig teknisk stand. Krafteranlegget eies og drives av Statkraft Energi AS.

Vi viser ellers til vår søknad innsendt 07.09.2022 med vedtak 04.10.2022 (deres ref 202217184-3), som omhandler det samme tiltaket og det samme ønsket om dispensasjon. I søknaden søkte vi om en tidsperiode på 4-6 uker i løpet av oktober 2022 – desember 2023. I NVE sitt vedtak ble det gitt dispensasjon i tidsperioden 4.oktober – 30.november 2022.

Statkraft fikk dessverre ikke utført denne jobben i 2022. Alternativet var å utføre dette på våren 2023, men av hensyn til at dette er en mindre gunstig periode for nedtapping på grunn av fisk, valgte vi å utsette til høst 2023. Forholdene rundt tiltaket og ønske om dispensasjon er ellers mye likt. Den største forskjellen fra 2022 til 2023 er at steinbruddet på Makkoren, som det ble vist til i søknaden i fjor, nå er lukket og det er ikke tilgang på egnete masser til fangdam i området. Statkraft vurderer derfor fortsatt at senkning under LRV er den beste løsningen for å få utført tiltaket.

Statkraft vil sørge for at tidsperioden med vannstand under LRV blir så kort som mulig.

Nødvendige dispensasjoner

Statkraft Energi AS søker om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for en tidsperiode på 4 - 6 uker i løpet av 15.10.2023 – 30.12.2024. En dispensasjon vil innebære at kravet til LRV i Roesvatn ikke overholdes, men at vannstanden senkes inntil 1,5m under LRV til kote 622,0.

Om tiltaket

For å kunne utføre arbeidene må tilløpstunnelen tørrlegges. Det kan enten bygges en fangdam oppstrøms i magasinet, eller Roesvatn kan senkes under LRV.

For å bygge en fangdam må det tiltransporteres masser over flere kilometers avstand.

Om fisk i Roesvatn

I vedlagte FAUN RAPPORT 014 | 2020 er ørretbestanden i Roesvatn beskrevet som en tett bestand av småvokst fisk. Det er ikke påvist aktive gyteområder av noen størrelse, det påpekes at det kan forekomme både innsjøgyting og nedvandring fra Høgsvatn. En senking av vannstanden til under LRV vil presse fiskebestanden sammen på et lavere vannvolum og dermed øke næringskonkurransen. Det kan igjen føre til at kondisjonen ved inngangen til vinteren blir dårligere med en økt dødelighet som følge. Redusert bestand gjennom vinteren vil bedre vekstforholdene for den gjenværende bestanden neste vår. Alternativt tidspunkt på våren for senking til under LRV vurderes til å være dårligere for fiskebestanden fordi denne perioden er særs viktig for fiskens vekst gjennom året. Et kompensierende tiltak som utsetting av fisk vurderes som uaktuelt.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Vidar Fossøy