

GREEN MOUNTAIN INNLANDET AS
Hodneveien 260

4150 RENNESØY

Vår dato: 21.02.2025

Vår ref.: 202501647-3 Oppgis ved henvendelse

Saksbehandler:

Jonas Mathisen

jonm@nve.no / 22959158

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til å flytte og endre ytelse på en transformator på Heggvin industriområde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Green Mountain Innlandet AS tillatelse til å flytte og endre ytelse på en transformator på Heggvin industriområde i Hamar kommune i Innlandet fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref: 202501647-4. NVE viser for øvrig til notatet «Bakgrunn for vedtak» av 14. februar 2024, NVE-ref. 202315098-18. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/16200/A.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Green Mountain innlandet AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

NVE har i anleggskonsesjon av 24. april 2024 (NVE ref. 202315098-22) gitt Green Mountain Innlandet AS konsesjon for å bygge, drive og eie Heggvin transformatorstasjon og andre elektriske anlegg for nettilknytning av Heggvin datasenter. Green Mountain søkte 13. desember 2024 NVE om å flytte en av 22/0,4 kV-transformatorene inne på industriområdet til Heggvin datasenter, og om å endre ytelsen for samme transformator.

Transformatoren skal flyttes slik som vist i kart 1, og vil fremdeles være plassert innenfor Green Mountains industriområde. Green Mountain ønsker også å øke ytelsen på transformatoren. Ny ytelse for transformatoren vil være 3,2 MVA.

Green Mountain begrunner endrings søknaden med at de har en tilgjengelig transformator med denne ytelsen som de ønsker å bruke, og at flyttingen legger til rette for utvikling av fremtidig forbruk inne på industriområdet. Endringene vil ikke utløse økt effektuttak fra strømnettet.



Kart 1: Kart som viser ny plassering av transformator inne på industriområdet, markert med sort pil. Kilde: Green Mountains Innlandets søknad av 13. desember 2024.

NVEs behandling og vurdering av saken

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene. NVE mener de ovennevnte endringene i anleggskonsesjonen ikke medfører noen endrede virkninger for allmenne interesser. NVE forutsetter at det ikke vil være en økning i effektuttak fra strømmettet, og at det derfor ikke er nødvendig med en ny avklaring av nettkapasitet for dette tiltaket.

NVE viser også til notatet «bakgrunn for vedtak» av 14. februar 2024, som viser saksgang og begrunnelse for opprinnelig konsesjon. Disse vurderingene ligger fremdeles til grunn for det opprinnelige vedtaket og som ikke er vurdert i dette brevet. Dokumentet er å finne på www.nve.no/16200/A.

Vilkåret om anleggsarbeid, sluttrapport og tilsyn fra det opprinnelige vedtaket av 14. februar 2024 er også endret i tråd med ny prosedyre for sluttrapportering. Krav om sluttrapport er ivaretatt gjennom internkontrollsystem for miljø og landskap, og konsesjonær skal bekrefte til NVE at de har etablert et internkontrollsystem, jf. [energilovforskriften § 3-7](#). Vi viser også til NVEs digitale veileder for detaljplan for



energianlegg for mer informasjon om ny praksis for sluttrapportering ([Detaljplan for energianlegg: Sluttrapport](#)).

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Green Mountain AS for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 3,2 MVA og omsetning 22/0,4 kV ved Heggvin datasenter i Hamar kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202501647-4.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Jonas Mathisen
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Mottakerliste:

GREEN MOUNTAIN INNLANDET AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

ELVIA AS

Hamar kommune

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

ÆGE ENERGY AS - Kristine Klemetsen



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.