



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår ref.: 21/53353 / 17/2527

Saksbehandler: Leif Terje Aamodt

E-post: leif.terje.aamodt@eigersund.kommune.no

Dato: 03.12.2021

Direkte telefon: 51 46 83 23 / 46 63 16 36

Deres ref.: 59d1b074-1eb2-4c0e-b8fe-d63c7419022a / 14.10.2021

Svar på høring av søknad om å øke reguleringen av Gyavatnet i Eigersund kommune

Viser til utsendt høring fra NVE datert 14.10.21, angående søknad fra Dalane Kraft om å øke reguleringen (senke LRV) på Gyavatnet i Eigersund kommune med 1,5 meter.

Det er både positive og negative sider ved det omsøkte tiltaket. Søknaden med tilhørende utredning beskriver til en viss grad begge deler på en grei måte. Eigersund kommune, i samråd med vannområdekoordinatoren for Dalane, har likevel følgende kommentarer:

Det anses positivt at tiltaket kan virke flomdempende. Det er en kjent sak at vassdraget nedstrøms Gyavatnet kan skape til dels store utfordringer under flom. Det fremgår imidlertid at denne effekten er relativt beskjeden, særlig de største flommene, som jo først og fremst er de som gjør skade. Det kunne godt vært mer tydelig og konkret beskrevet hvilken effekt tiltaket faktisk kommer til å ha på de største flommene. I den grad det er mulig bør det sikres at tiltaket får en best mulig flomdempende effekt.

Det anses positivt for vassdraget og livet i elva at det foreslås å innføre minstevannføring. I sommer har vi sett at vannføringen kan bli utrolig liten i tørre perioder. NVE bør sette krav om minstevannføring og det bør gjøres en nøye vurdering på hva denne bør ligge på.

Søknaden har altfor lite fokus og informasjon vedrørende anadrom fisk i vassdraget nedstrøms Gyavatnet. NVE bør stille krav/forvisse seg om at det foreligger skikkelig faglig og helhetlig dokumentasjon når det gjelder hvordan tiltaket vil påvirke den anadrome fisken, og da særlig mulighetene for på sikt å få den anadrome fisken lenger opp i vassdraget. Hellelandsvassdraget er et prioritert vassdrag i Regionalplanen for vannforvaltning i Rogaland, og Eigersund og Helleland elveeigarlag og Dalane vannområde arbeider blant annet med å forlenge anadrom strekning. Det er en kjent sak at den anadrome strekningen tidligere var vesentlig lenger enn det som er tilfelle i dag, og at tidligere kraftutbygging har bidratt til å begrense denne.

En rapport for tiltaksplan i Litlåna skal være ferdig innen 31. 12. 2021, og bør inntas som en del av vurderingsgrunnlaget før det fattes vedtak i saken. Det samme bør kunnskapsgrunnlaget i NORCE rapport nr. 393.

I søknaden nevnes det at det er sannsynlig at ål kan gå opp i Gyavatnet. Det må sikres at tiltak som planlegges gjennomført ikke er til hinder for oppvandring. Om nødvendig må det iverksettes tiltak som sikrer at opp- og nedvandring blir ivaretatt. Det samme gjelder muligheten for både ål og annen fisk til å vandre videre oppover oppstrøms Gyavatnet. Som det fremgår av søknad, kan tiltaket medføre at denne muligheten blir forringet.

Besøksadresse: Nytorget 9
Postadresse: Postboks 580, 4379 EIGERSUND
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no
Internett: www.eigersund.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Org.nr.: 944 496 394
Vår ref.: 21/53353

Under selve arbeidet med ny dam og tilhørende luke er det viktig at NVE stiller krav til utføringen av anleggsarbeidet slik at dette skjer så skånsomt som mulig med tanke på miljø og livet i vassdraget nedstrøms. Herunder gjelder også at det utføres på best egnet årstid.

Med vennlig hilsen

Leif Terje Aamodt

Rådgiver natur og friluftsliv

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Kopi til:

Tone Bergljot Eikeland

Trine Salvesen Røyneberg

Vei og utemiljøsjef

Rådgiver vannkoordinator