

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	414023 - Solbygget Gløshaugen	
Sone nr	188	
Sone-navn	Berg Studentby	
Delsone		
Ny(e) sone(r)	Evt utvidelse	
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Vurdering av områdestabilitet i forhold til planlegging av et ombyggingsprosjekt for Gamle Metallurgi (Solbygget) på Gløshaugen	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 1-2008 01.07.2008	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Signe Gurid Hovem	
3. partskontroll		
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforhold og geotekniske forutsetninger for ombygging/tilbygging av eksisterende bygningsmasse.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen		
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja
	Endret faregrad	?
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	
Referanser[1].	414023-1 RapporttekstSolbygget 414034-1 Rapporttekst	
Vedlegg		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

Kommentarer

Det er påvist kvikkleire utenfor Berg Studentby kvikkleiresone. Det vurderes om sonene Øvre Bakklandet - Singsaker og Berg kan slås sammen eller evt opprette ny sone.