

**Fra:** "Sigrun Birkeland Rawcliffe"  
**Sendt:** tirsdag 12. juli 2022 15.08.05  
**Til:** "David Inge Tveito" <david.tveito@smaakraft.no>  
**Kopi:** "Bjarne Vaage" <bjarne.vaage@smaakraft.no>; "martin.vangdal@smaakraft.no" <martin.vangdal@smaakraft.no>  
**Emne:** NVEs vurdering av kommentarer til revisjonsrapport for Røneid kraftverk  
**Vedlegg:** Oversendelse av revisjonsrapport - SMÅKRAFT GREEN BOND 1 AS Røneid.docx

Hei,

Vi viser til deres e-post 24. juni med forslag til dokumentasjon for retting av avvik 2, som gjelder kapasitet og funksjon av omløpsventilen.

Dere har utarbeidet en god rapport av testingen som ble gjennomført 25. mai i år. I rapporten går det frem at kapasiteten til ventilen ikke ble testet.

NVE finner ikke dokumentasjon av omløpsventilens kapasitet i dokumentene vi har mottatt.

Vår konklusjon er derfor at dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende for retting av avvik 2. NVE mener dermed at det ikke er grunn til å justere revisjonsrapporten.

Revisjonsrapporten som ble sendt fra oss 3. juni i år er dermed endelig.

Vedlagt følger revisjonsrapport, datert 3. juni i år. Dato manglet beklageligvis ved forrige oversendelse fra oss.

Vennlig hilsen

**Sigrun Birkeland Rawcliffe**

Senioringeniør

Tilsyns- og beredskapsavdelingen, seksjon miljøtilsyn vassdragsanlegg (TBMV)

**Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)**

Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 93 16/ 454 50 145

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller direkte [sbi@nve.no](mailto:sbi@nve.no)

Web: [www.nve.no](http://www.nve.no)

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).

---

**Fra:** David Inge Tveito <david.tveito@smaakraft.no>  
**Sendt:** fredag 24. juni 2022 16:05  
**Til:** NVE Postmottak <nve@nve.no>; Sigrun Birkeland Rawcliffe <sbi@nve.no>  
**Kopi:** Bjarne Vaage <bjarne.vaage@smaakraft.no>; Martin Vangdal <martin.vangdal@smaakraft.no>  
**Emne:** Røneid kraftverk - Kommentarer til revisjonsrapport.

Hei

NVE Ref. 202203944

Vedlagt følger kommentarer til revisjonsrapporten og tilleggsopplysninger.

God helg!

Mvh

David Inge Tveito

+47 948 93 094 – 918 94 174

Teknisk sjef - CTO

Småkraft AS

The logo for Småkraft AS, featuring the word "småkraft" in a bold, sans-serif font. The "små" is in a light yellow color, and "kraft" is in black. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.