

MØTEREFERAT

Informasjonsmøte – Detaljplan for ledningsomlegging i forbindelse med ny Eiker transformatorstasjon

TIL STEDE

Fylkeskommunen i Buskerud:

Per Steffen Winterhaven, Arkeolog/rådgiver, seksjon for kulturarv

Glitre Nett:

Lars Smeland – Multiconsult, detaljplan

Jan Richard Thorrud – Byggeleder og teknisk ledning

Jorunn Haugen – Rådgiver konsesjon

DATO OG TID

08.06.2026 kl. 1300-1400

MØTELEDER

Jorunn Haugen

REFERENT

Jorunn Haugen

Sak nr.	Aktivitet	Innspill eller spørsmål
1.	Formålet med møtet	Informasjons- og innspillmøte om Glitre Nett sin detaljplan for ledningsomlegging av regionalnettet i forbindelse med ny Eiker transformatorstasjon før innsendelse til NVE for behandling.
2.	Bakgrunn for tiltaket, status og presentasjon	Glitre Nett informerte om bakgrunnen for tiltaket, og status etter behandling hos Energidepartementet. Detaljplanen vil ikke bli sendt ut på egen høring av Glitre Nett, men det vil bli høring i regi av NVE i forbindelse med deres behandling av detaljplanen. Glitre Nett planlegger å sende inn detaljplanen til NVE for behandling i sommer. Multiconsult presenterte hvilke verdier som finnes i området med hensyn til naturmangfold, vannmiljø, friluftsliv, landbruk, kulturminner, samt hvilke avbøtende tiltak som sees på. Multiconsult viste også hvordan foreløpige kart til detaljplanen ser ut i digital kartløsning. Dette møtet omhandlet hovedsakelig temaet kulturminner.
3.	Innspill i møtet	Multiconsult presenterte i kartet hvor man ser at tiltaket vil berøre registrerte kulturminner. • Det er et automatisk fredet kulturminne mellom mastepunkt M6 og M7. Det vil være behov for hogst her, men det planlegges manuell hogst hvor tømmer vinsjes ut. Her vil det være behov for å søke om tillatelse til inngrep etter kulturminneloven § 8. • Viktig at det beskrives i søknaden om hogsten og tiltak vil føre til direkte skader på kulturminner, og hvilke avbøtende tiltak som planlegges. • Glitre Nett viste ellers til at kulturminnene vil markeres med merkebånd eller lignende under anleggsarbeidet for at man unngår skader på kulturminnene. • Fylkeskommunen viste til at søknader som behandles etter § 8 i kulturminneloven også må avklares med Kulturhistorisk museum før de behandler ferdig slike søknader.

		• Fylkeskommunen viste til at det er søkt om fristilling av det ene automatisk fredete kulturminnet øst for mastepunkt M4 i forbindelse med nydyrking. Det er ukjent når dette arbeidet starter opp, så hvis Glitre Nett ønsker å benytte seg noe av området her for riggplass, så må også dette søkes om tillatelse etter § 8 i kulturminneloven. • Det er ellers flere nyere tids kulturminner i området. Fylkeskommunen anbefalte at Glitre Nett rådfører seg med Øvre Eiker kommune om disse, som er riktig forvaltningsmyndighet for disse. • Fylkeskommune opplyste om at de den 22. juni i år skal utføre siste del av arkeologiske registreringer ved Flesaker, da det har blitt satt krav om søkesjakter ved mastepunkter. Det kan være at det må frigjøres noen lokaliteter, og at noen lokaliteter må søkes om dispensasjon for. Arkeologisk rapport om dette arbeidet sendes til Glitre Nett i etterkant, ferdigstilt vinteren 2026/2027. Glitre Nett kan ta kontakt i etterkant av de arkeologiske undersøkelsene nå i juni for å få en foreløpig oppdatering på eventuelle funn som kan tas med i arbeidet med detaljplanen.
--	--	--