Fra: "Hilde Stangeland" <hilde.stangeland@linja.no>
Sendt: onsdag 19. august 2026 07:16:09
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Emne: Høyringsfråsegn 202317615

Hilde Stangeland sender høyringsfråsegn på vegne av Linja AS, 912 631 532.

Viser til høyring vedkomande Kvangreelva kraftverk.

Kvangreelva kraftverk i Kinn kommune i Vestland har søkt om å auke slukeevna i kraftverket, samstundes som installert effekt blir auka frå 0,5 MW til 0,96 MW.
Linja AS stadfestar at nettet har kapasitet til denne auken.

Venleg helsing

Hilde Stangeland

Fagleiar Nettutviklingsplan
M: +47 91771882 | hilde.stangeland@linja.no
LINJA AS | linja.no
facebook.com/linja
linkedin.com/company/linja