

OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
c/o Otra Kraft, Setesdalsvegen 3455
4748 RYSSTAD

Vår dato: 30.06.2021

Vår ref.: 202110974-3

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Erlend Støle Hansen

22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Botsvatn i Bykle

Vi viser til søknad fra Otteraaens Brugseierforening 17.6.2021 om tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Botsvatn i Bykle kommune.

Om søknaden

Otteraaens Brugseierforening (OB) søker om å fravike kravet i manøvreringsreglementet om sommervannstand i Botsvatn i perioden 2.-31.8.2021. OB søker om å redusere vannstanden til kote 521,0 tilsvarende 10 m under sommervannstand. Holen aggregat 3 kan ikke kjøres før feil på sugerørsluke i avløpet til kraftverket er utbedret, og for å utføre arbeidene er det nødvendig med lav vannstand. Arbeidet ventes å pågå ut september måned, men magasin vannstand vil i september være innenfor manøvreringsreglementet siden sommervannstand kun gjelder ut august måned. OB vurderer at luka må repareres før høstflommene, og dersom aggregatet ikke kan benyttes gjennom vinteren anslår de et krafttap på 720 GWh i Otravassdraget. OB vurderer negative konsekvenser av nedtapping for allmenne og private interesser som begrensede, men vil være behjelpelig med utsetting av båt på Botsvatn i perioden med lav vannstand. Laveste regulerte vannstand (LRV) i Botsvatn er 495,0 moh. og høyeste regulerte vannstand (HRV) er 551,0 moh.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte søknaden på en begrenset høring til Bykle kommune, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune, og vi mener saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Bykle kommune uttalte seg på telefon 30.6.2021 og har ikke merknader til søknaden.

Agder fylkeskommune uttalte seg 28.6.2021:

«Vi viser til oversendte høring av søknad om midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Botsvatn i Bykle. På grunn av ferieavvikling og svært kort svarfrist har vi ikke mulighet til å vurdere denne saken. Vi stiller i den forbindelse spørsmålsteget ved den hastige behandlingen da vi antar tiltakene har vært planlagt i lengre tid. Vi forutsetter at NVE til vurderer tiltaket med hensyn til innlandsfisk og naturmangfold for øvrig.»

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs vurdering

OB søker om å senke vannstanden i Botsvatn med 10 m i perioden 2.-31.8.2021 for å gjøre reparasjoner på luke i avløpet fra kraftverket. NVE kan gi tillatelse til avvik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Bykle kommune har ikke merknader til søknaden. Agder fylkeskommune uttaler at de forutsetter at NVE vurderer tiltaket med hensyn til innlandsfisk og naturmangfold for øvrig.

OB vurderer de negative konsekvensene av tiltaket som begrenset, men at lav vannstand kan gi utfordringer for utsettelse av båter på Botsvatn. Dette kan berøre hytteeiere og reinjegere som benytter vannet som transportvei. OB/Agder Energi har også sagt seg villig til å hjelpe med utsetting av båt. Lavere vannstand enn normalt i august vil også gi visuelle ulemper i området rundt Botsvatn. NVE mener det omsøkte tiltaket vil ha relativt få negative konsekvenser siden nedtappingen er av relativt kort varighet og er innenfor reguleringsgrensene i magasinet. NVE vurderer av samme grunn at tiltaket vil ha begrenset konsekvens for fisk. Det vil kunne bli et stort krafttap dersom luka ikke blir reparert før vinteren.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativt kort varighet. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold til bestemmelsene i vannressursloven.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Otteraaens Brugseierforening avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i Botsvatn til kote 521,0 i perioden 2.-31.8.2021. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Oppfylging i tråd med manøvreringsreglementet skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet den fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Det berørte området av nedtappingen skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Tiltaket skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Otteraaens Brugseierforening har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Agder Energi AS v/Ole Morten Egeland
AGDER FYLKESKOMMUNE
Bykle kommune
STATSFORVALTEREN I AGDER



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.