

Produksjonssimulering														
Prosjekt:	Stordalselva kraftverk 157.3.0.1050.98									produksjon (GWh)				
Serie:	arbeidsserie				skaleringsfaktor				0,321	sommer		3,16		
Minstevannføring:	17 l/s mellom 1.5 - 30.9				0 l/s ellers				vinter		2,58			
Slukeevne (m3/s):	0,45								årlig snitt		5,74			
	vinterproduksjon				sommerproduksjon					vinterproduksjon				
Snitt [GWh]	0,32	0,28	0,27	0,34	0,67	0,77	0,65	0,51	0,57	0,58	0,42	0,37	5,74	100,0 %
%	5,6 %	4,8 %	4,7 %	5,9 %	11,7 %	13,4 %	11,3 %	8,9 %	9,8 %	10,1 %	7,3 %	6,5 %	100 %	%
År/Mnd	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Sum [GWh]	%
1973	0,63	0,20	0,54	0,23	0,66	0,94	0,74	0,91	0,52	0,58	0,57	0,31	6,82	118,8 %
1974	0,42	0,30	0,21	0,63	0,73	0,79	0,82	0,70	0,69	0,38	0,11	0,32	6,09	106,1 %
1975	0,39	0,53	0,37	0,28	0,82	0,77	0,93	0,71	0,93	0,88	0,72	0,49	7,81	136,1 %
1976	0,27	0,37	0,21	0,33	0,81	0,83	0,85	0,68	0,63	0,40	0,38	0,14	5,92	103,2 %
1977	0,18	0,07	0,48	0,15	0,39	0,86	0,77	0,49	0,82	0,63	0,56	0,43	5,82	101,4 %
1978	0,35	0,15	0,19	0,25	0,56	0,75	0,33	0,29	0,40	0,72	0,72	0,18	4,89	85,2 %
1979	0,09	0,15	0,18	0,23	0,66	0,90	0,58	0,30	0,80	0,54	0,16	0,26	4,85	84,6 %
1980	0,21	0,22	0,12	0,44	0,60	0,78	0,22	0,16	0,58	0,42	0,35	0,24	4,33	75,4 %
1981	0,39	0,24	0,11	0,40	0,72	0,53	0,68	0,58	0,43	0,43	0,21	0,17	4,88	85,1 %
1982	0,24	0,30	0,26	0,49	0,59	0,55	0,97	0,56	0,69	0,46	0,44	0,37	5,92	103,1 %
1983	0,33	0,26	0,24	0,41	0,83	0,76	0,78	0,93	0,66	0,61	0,57	0,47	6,84	119,2 %
1984	0,20	0,31	0,18	0,37	0,90	0,75	0,75	0,85	0,48	0,46	0,35	0,36	5,96	103,9 %
1985	0,21	0,18	0,21	0,16	0,60	0,80	0,57	0,49	0,79	0,98	0,53	0,35	5,88	102,5 %
1986	0,17	0,18	0,33	0,26	0,98	0,82	0,71	0,26	0,37	0,92	0,64	0,24	5,87	102,2 %
1987	0,13	0,26	0,11	0,39	0,67	0,80	0,56	0,37	0,44	0,44	0,48	0,46	5,11	89,1 %
1988	0,26	0,13	0,09	0,18	0,62	0,66	0,49	0,30	0,63	0,76	0,63	0,43	5,19	90,4 %
1989	0,75	0,41	0,29	0,41	0,83	0,86	0,78	0,52	0,84	0,79	0,51	0,50	7,48	130,4 %
1990	0,24	0,40	0,32	0,53	0,43	0,80	0,47	0,52	0,37	0,69	0,42	0,58	5,76	100,4 %
1991	0,43	0,16	0,25	0,40	0,49	0,77	0,70	0,55	0,77	0,70	0,45	0,70	6,36	110,8 %
1992	0,62	0,47	0,56	0,16	0,76	0,87	0,79	0,57	0,23	0,33	0,07	0,53	5,95	103,7 %
1993	0,38	0,51	0,39	0,28	0,76	0,53	0,75	0,44	0,31	0,43	0,31	0,15	5,22	91,0 %

Stordalselva kraftverk

1994	0,14	0,06	0,15	0,31	0,47	0,84	0,63	0,21	0,31	0,61	0,37	0,43	4,53	78,9 %
1995	0,32	0,25	0,30	0,23	0,66	0,91	0,82	0,88	0,43	0,86	0,53	0,34	6,54	113,9 %
1996	0,22	0,14	0,13	0,41	0,47	0,91	0,65	0,48	0,42	0,65	0,22	0,24	4,94	86,1 %
1997	0,49	0,28	0,38	0,22	0,70	0,88	0,63	0,41	0,80	0,48	0,27	0,44	5,98	104,3 %
1998	0,34	0,40	0,28	0,26	0,57	0,67	0,48	0,40	0,39	0,61	0,25	0,50	5,15	89,7 %
1999	0,20	0,32	0,15	0,34	0,52	0,83	0,73	0,46	0,46	0,40	0,80	0,26	5,46	95,2 %
2000	0,30	0,24	0,28	0,38	0,93	0,86	0,56	0,59	0,59	0,28	0,14	0,27	5,42	94,4 %
2001	0,27	0,24	0,12	0,37	0,67	0,70	0,71	0,61	0,36	0,70	0,68	0,59	6,01	104,7 %
2002	0,61	0,32	0,30	0,57	0,71	0,46	0,39	0,24	0,72	0,31	0,15	0,27	5,07	88,3 %
2003	0,23	0,52	0,64	0,39	0,70	0,65	0,28	0,33	0,67	0,56	0,37	0,51	5,85	101,9 %