

E.ON NORGE AS
Rosenholmveien 25
1414 TROLLÅSEN

Vår dato: 24.06.2026

Vår ref.: 202608809-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Jonas Mathisen

jonm@nve.no / 22 95 91 58

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladestasjon i Sola kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt E.ON NORGE AS (heretter E.ON) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon med transformator med øvre spenningsnivå 22 kV for å forsyne en ladestasjon for elektriske kjøretøy i Sola kommune i Rogaland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202608809-4. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26106/A

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt E.ON til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

NVE mottok 07.04.2026 søknad om anleggskonsesjon fra E.ON om å bygge, eie og drive en nettstasjon ved en eksisterende parkeringsplass på eiendom med gnr. 15, bnr. 376 på Sandesletta i Sola kommune i Rogaland. Nettstasjonen skal bygges med en transformator med omsetning (22) 15 / 0,48 kV og ytelse 2 MVA som skal knyttes til områdekonsesjonær Lnett AS sitt distribusjonsnett. Transformatoren leveres med omkoblingsmulighet mellom 15 kV og 22 kV i henhold til Lnetts fremtidige spenningsnivå.

E.ON begrunner søknaden med at Lnett ikke tilbyr lavspent tilkobling med det spenningsnivået E.ONs ladeanlegg har behov for. Ved å ha egen nettstasjon med tilhørende transformatorer vil man ifølge E.ON unngå en løsning med flere mindre step-up transformatorer som gir høye startstrømmer og tilhørende effekttap. Den omsøkte løsningen vil gi lavere samlet energibehov, redusere arealbruk og være gunstig miljømessig og estetisk.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjonen.



Kart 1: Geografisk plassering av nettstasjonen, vist med rød sirkel. Kilde: Mail fra tiltakshaver 22.06.26.



Kart 2: Rød strek til venstre viser omsøkt plassering av nettstasjonen: Kilde: E.ON sin søknad av 07.04.26.



Utførte forarbeider

E.ON har avklart teknisk løsning og nettkapasitet med områdekonsesjonær Lnett. Lnett skriver at det er kapasitet i strømmettet med midlertidige vilkår i regionalnettet og distribusjonsnett fram til ny transformatorstasjon er idriftsatt. Grunneier på stedet, CKM Eiendom AS, har inngått en langsiktig leieavtale med Mercedes-Benz High Power Charging Europe gmbH. E.ON og Mercedes-Benz har et samarbeid der E.ON etablerer og drifter ladestasjoner som er del av Mercedes sitt ladenettverk.

Videre har E.ON vært i kontakt med Sola kommune. Tiltaket vurderes av kommunen til å være i tråd med formålet som området er regulert til. Kommunen har gitt dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan for tiltaket.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres ved en eksisterende parkeringsplass på Sandesletta nær en matbutikk sentralt i Sola. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at E.ON eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at E.ON selv bygger og driver egen transformering til 0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til E.ON for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 2 MVA og omsetning (22) 15 / 0,48 kV i Sola kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref.: 202608809-4.



Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener nettstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Jonas Mathisen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

E.ON NORGE AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I ROGALAND

SOLA KOMMUNE

STATNETT SF

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELIA NORGE AS

LNETT AS

Telenor Kabelnett

ELEKTROUTVIKLING AS - Mattis Hansen Åmodt



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 17. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.