



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Midlertidig tillatelse vannkraft, reparasjon og vedlikehold

Dato sendt: 26.06.2026 / 12:24
Avsender: 987059729-STATKRAFT ENERGI AS
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: 8dba854a767e

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer
987059729

Navn
STATKRAFT ENERGI AS

E-postadresse
info@statkraft.no

Telefonnummer
24067000

Informasjon om kontaktperson

Fornavn
INGUNN

Etternavn
GRANSTRØM

Telefonnummer
+4797664438

E-postadresse
ingunn.granstrom@statkraft.com

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk



I listen under finner du alle kraftverk som er registrert på din virksomhet. Her skal du velge det kraftverket som er nærmest det tiltaket du nå søker om. Dersom tiltaket omfatter flere kraftverk og/eller magasiner ber vi dere gjøre rede for dette i søknadsteksten på s. 6 (Beskriv tiltaket)

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

9 - Aura

Tidspunkt for tiltaket



Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode.

Fra dato : **04.09.2026**

Til dato : **02.10.2026**

Begrunn valg av tidspunkt : **Valg av tidspunkt er valgt med bakgrunn i at det er planlagt revisjonsarbeider i kraftverket i perioden, og at det er ett høyfjellsanlegg som gjør det tilgjengelig en begrenset del av året. Alle vannstands- og vannføringsendringer vil gjennomføres gradvis for å redusere risikoen for stranding av fisk og andre vannlevende organismer, men det resterende vannspeilet sikrer overlevelse av lokale bestander. Tidsrommet er tett på gytetidspunktet for ørret i Holbuvatn, så man vil etterstrebe så kort tid med nedtapping som mulig og rask oppfylling igjen. Undersøkelser i 2007 vurderte at Vakkerdalselva bidrog med god nok naturlig rekruttering til vannet og pålegget om utsetting ble avsluttet. Det er vurdert at tiltaket i den aktuelle perioden ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for friluftsinnteresser eller øvrige miljøverdier.**

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Tapping under LRV

Vedlegg

Vedlegg til søknad

Søknad om senking av Holbuvatn under LRV.pdf

Søknadsbrev

Vedlegg 1- Kart.pdf

Annet

Vedlegg 2 - Tegninger.pdf

Annet

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Statkraft søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget (fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953), for å kunne fravike laveste regulerte vannstand (LRV) i Holbuvatn i forbindelse med nødvendige undersøkelser og utbedringer av dam Holbuvatn og Aura vannvei.

I forbindelse med reparasjonsarbeider på bunnappeluke ved dam Holbuvatn er det behov for nedtapping av magasinet for å sikre tilkomst og forsvarlige arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens krav. For å etablere tilfredsstillende adkomst vurderes det nødvendig å senke vannstanden til om lag 0,5 m under LRV.

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer

987059729

Navn

STATKRAFT ENERGI AS

E-postadresse

info@statkraft.no

Telefonnummer

24067000

Informasjon om kontaktperson

Fornavn

INGUNN

Etternavn

GRANSTRØM

Telefonnummer

+4797664438

E-postadresse

ingunn.granstrom@statkraft.com

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

9 - Aura

Tidspunkt for tiltaket

Fra dato

04.09.2026

Til dato

02.10.2026

Begrunn valg av tidspunkt

Valg av tidspunkt er valgt med bakgrunn i at det er planlagt revisjonsarbeider i kraftverket i perioden, og at det er ett høyfjellsanlegg som gjør det tilgjengelig en begrenset del av året.

Alle vannstands- og vannføringsendringer vil gjennomføres gradvis for å redusere risikoen for stranding av fisk og andre vannlevende organismer, men det resterende vannspeilet sikrer overlevelse av lokale bestander. Tidsrommet er tett på gytetidspunktet for ørret i Holbuvatn, så man vil etterstrebe så kort tid med nedtapping som mulig og rask oppfylling igjen. Undersøkelser i 2007 vurderte at Vakkerdalselva bidrog med god nok naturlig rekruttering til vannet og pålegget om utsetting ble avsluttet. Det er vurdert at tiltaket i den aktuelle perioden ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for friluftsjakter eller øvrige miljøverdier.

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Tapping under LRV

Vedlegg

Vedlegg til søknad *

Navn	Filstørrelse	
 Søknad om senking av Holbuvatn under LRV .pdf	103.91 KB	Søknadsbrev
 Vedlegg 1- Kart .pdf	3.16 MB	Annet
 Vedlegg 2 - Tegninger .pdf	602.81 KB	Annet

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Statkraft søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget (fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953), for å kunne fravike laveste regulerte vannstand (LRV) i Holbuvatn i forbindelse med nødvendige undersøkelser og utbedringer av dam Holbuvatn og Aura vannvei.

I forbindelse med reparasjonsarbeider på bunttappeluke ved dam Holbuvatn er det behov for nedtapping av magasinet for å sikre tilkomst og forsvarlige arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens krav. For å etablere tilfredsstillende adkomst vurderes det nødvendig å senke vannstanden til om lag 0,5 m under LRV.