

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 12.01.2024

Vår ref.: 202008882-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til redusert minste slukeevne i Stokkelandsåna kraftverk i Kvinesdal kommune

NVE har mottatt en søknad fra Småkraft AS om tillatelse til å redusere minste slukeevne i Stokkelandsåna kraftverk, fra 270 l/s til 80 l/s. Det vil gi en økning i årsproduksjon på 0,16 GWh. Endringen vil gjøres i kontrollanlegget på kraftverket, og medfører derfor ingen fysiske inngrep.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på NVEs nettsider: www.nve.no/8799/V.

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om redusert minste slukeevne sendes derfor bare på begrenset høring til Kvinesdal kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til uttalelse@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202008882 i emnefeltet.

Frist for innsending av høringsuttalelse er:

23.02.2023

Med hilsen

Brit Torill Haugen
fagleder

Heidi Botheim
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Mottakerliste:

KVINESDAL KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

SMÅKRAFT AS