

Jo Forren

Fra: Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no>
Sendt: fredag 19. april 2024 14:41
Til: Jo Forren
Emne: Sv: Uttalelse vedrørende konsesjonssøknad ny 145kV kabel på Fillan-Frøya

Hei,

Vi har sett på søknaden og vi støtter de vurderinger dere har gjort mtp å la gammel kabel bli liggende.

Vennlig hilsen

Nils Karlsen

Utviklingsavdelingen

Frøya kommune

nilskarlsen@froya.kommune.no

Sentralbord: (+47)72 46 32 00/ Mobil: (+47) 46 86 95 86

www.froya.kommune.no

Fra: Jo Forren <jo.forren@tensio.no>
Sendt: fredag 22. mars 2024 14:07
Til: Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no>; Marit Wisløff Norborg <MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no>
Emne: Uttalelse vedrørende konsesjonssøknad ny 145kV kabel på Fillan-Frøya

Enkelte som mottok denne meldingen, får ikke ofte e-post fra jo.forren@tensio.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig](#)

Hei,

Viser til dialog dere hadde med Arnvid Sylte om utskifting av 66kV kabel gjennom Frøyatunnelen høsten 2023. Vi har nå inne konsesjonssøknad for gjenstående utskifting på begge sider av Frøyatunnelen.

Tensio TS ønsker en uttalelse i forbindelse med at vi ønsker å la eksisterende kabel bli liggende, da fjerning vil påføre store ulemper for omgivelser. Dette mtp. at store deler av kabelen ligger i eksisterende Fv. Vi er også avhengig av å legge ny kabel før vi kobler ut eksisterende kabel. Alle kabler som er tenkt å bli liggende er PEX å ikke oljeisoleret. Alle eksisterende kabler vil bli liggende i våre systemer og merket som utkoblet.

Vi vil også få muligheten til å benytte eksisterende kabel for 22kV nettet, dette vil igjen spare for unødvendig graving på et senere tidspunkt.

Legger ved søknaden og tidligere epost korrespondanse.

Ta kontakt hvis det ønskes ytterligere avklaringer 😊

Med vennlig hilsen

Jo Forren

Prosjektleder / Seksjon Regionalnett

Tensio TS – www.tensio.no

+47 90130083

jo.forren@tensio.no

Besøksadresse: Tempevegen 15 | 7031 | Trondheim

Vi forsyner Trøndelag med strøm

