

NVE

Innsendt dato: 13.02.2024

Referansenummer: TUZTVX

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	882973972
Foretaksnavn	Å ENERGI VANNKRAFT AS
Adresse	Postboks 603 Lundsiden
Postnummer	4606
Poststed	KRISTIANSAND S
Foretakets telefonnummer	40241355
Foretakets e-postadresse	Line.Ruud@aenergi.no
Fornavn	HANNE
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	NØVIK
Telefon	93891130
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	hanne.novik@aenergi.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Hanefoss

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Hanefoss
Fylke	Agder
Kommune	Birkenes
Nedborsfelt	Tovdalsvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW)	22,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	Perioden når adkomst til dam Eptevatn er snøfritt. Og en periode vi forventer resttilsig.
Til dato	03.05.2024
Fra dato	22.04.2024

Type fravik	
Velg type fravik det søkes om	Fravik fra minstevannføring

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	Eptevant Dam Midlertidig minstevannføring - søknad 02-13-2024_signert.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	På grunn av arbeider med å bytte leder i sjakt til tappetunnelen gjennom Eptevatn fyllingsdam (NVE ID 1295) i Froland kommune, vil vi ikke kunne opprettholde normalt slipp av minstevannføring. Gjeldende konsesjon er av kgl. res. av 01.08.1969. I brev fra NVE 10.02.2000 er Å Energi pålagt minstevannføring på 220 l/s hele året. Vi søker vi herved om et midlertidig avvik fra minstevannføring, ved å redusere minstevannføring i 1 – 1,5 uker (maks 2 uker) fra normal minstevannføring på 220 l/s til 75 l/s, og kun i arbeidstiden, ca 10 timer på hverdagene. Planlagt arbeidsperiode er fra slutten av april 2024. Under forutsetning av at for lavt vannslipp i deler av døgnet kompenseres med økt slipp i andre deler av døgnet vil konsekvensene i elva nedstrøms Lomsvatn også være små, både for fisk, landskap og andre miljøverdier siden vannføringen ut av Lomsvatn vil utjevnes.