

NVE

Innsendt dato: 26.08.2022

Referansenummer: WLWSTM

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	978657222
Foretaksnavn	VIKESÅ KRAFTVERK AS
Adresse	Postboks 400
Postnummer	4379
Poststed	EGERSUND
Foretakets telefonnummer	51462526
Foretakets e-postadresse	firmapost@dalane-kraft.no
Fornavn	ATLE ROGER
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	MYDLAND
Telefon	46281756
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	atle.roger.mydland@dalane-kraft.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	982388406
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Vikeså

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Vikeså
Fylke	Rogaland
Kommune	Bjerkreim
Nedborsfelt	Bjerkreimvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW)	4,4000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	I løpet av september ønsker vi å skifte ut ventil for minstevannsføring.
Til dato	30.09.2022
Fra dato	01.09.2022

Type fravik	
Velg type fravik det søkes om	Fravik fra minstevannføring

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	Varsel om redusert mistevsannsføring Storheivatn september 2022.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	I løpet av september ønsker vi å skifte ut ventil for mistevannsføring med ny. Den eksisterende kan kun ha åpen eller lukket stilling, mens den nye kan justeres. Det vi kunne gi oss ent riktigere mistevannsføring. Vi vil holde vannstanden over LRV. Arbeidet er planlagt å ta to-tre dager, men tidspunktet er avhengig av lite nedbør og lav vannstand. Vi varsler derfor om mulig arbeid i to – tre dager i løpet av september.