



NVE

STATKRAFT AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 22.05.2026

Vår ref.: 202606979-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig senkning av Falksjøen i Neavassdraget i Tydal kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til søknad av 17.03.2026 om tillatelse til midlertidig senkning av Falksjøen i Neavassdraget, i 2 sammenhengende uker i perioden 08.06.2026 til 28.06.2026. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan senke Falksjøen under LRV til kote 814,5 i inntil 2 sammenhengende uker i perioden 08.06.2026 – 28.06.2026.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Arbeidet skal sluttføres slik at Falksjøen kan fylles igjen før 1. juli.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Statkraft Energi AS kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Statkraft Energi AS, datert 17.03.2026, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Falksjøen, fastsatt i konsesjon av NVE 02.10.2006, i to sammenhengende uker i perioden 08.06.2026- 28.06.2026. Det planlegges å senke magasinet til laveste kote på bunntappeløpet (kote 814,5). Bakgrunnen for søknaden er at det skal utføres utvidet tilstandskontroll av reguleringsdammen og tilhørende tappeorganer, samt at det skal inspiseres/istandsettes en reguleringssterskel oppstrøms dammen. Falksjøen reguleres på norsk side mellom HRV kote 825,0 og LRV kote 823,5. Arbeidet skal sluttføres slik at Falksjøen fylles igjen før 1. juli.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Trøndelag fylkeskommune uttaler i brev av 27.04.2026:

[...]

Nedtapping under LRV er søknadspliktig etter kulturminneloven, og det er etter hva vi ser ikke tidligere gjennomført arkeologiske undersøkelser knyttet til etableringen av Falksjøen. Vurdert mot senere etablert kunnskap i området på norsk og svensk side, er det grunn til å anta at det er potensial for automatisk fredede kulturminner i nedtappingsområdet tilhørende Falksjøen, som nå kan bli eksponert. Se vedlagt registreringsvarsel for nærmere faglig begrunnelse.

Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. § 9. Vi viser til vedlagte registreringsvarsel og budsjett for gjennomføring og godkjenning av undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Statsforvalteren i Trøndelag uttaler i brev av 27.04.2026:

Tiltaket ligger innenfor Saanti sijte og er i reindriftas arealbrukskart (Kilden) klassifisert som helårsbeiter. Området omfatter blant annet oksebeiteland, parringsland, lavereliggende sommerland, tidlig høst vinterbeite samt tidlig vinterland. Det er registrert en trekklei nord for sjøen og ligger innenfor hensynssone reindrift (H520).

I samtale med distriktsleder er det opplyst at selve nedtappingen av sjøen ikke vurderes som et vesentlig problem i seg selv. Tidspunktet for tiltaket anses imidlertid som problematisk. Falksjøen fungerer som et naturlig stengsel i sør for rein som beiter i nærheten av Sylan på sensommeren. Nedtapping av sjøen kan føre til at denne barrieren bortfaller, noe som kan medføre at reinen trekker sørover.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Distriktsleders vurdering samsvarer med tidligere uttalelse fra Saanti sijte i forbindelse med søknad om senking av Falksjøen, datert 06.03.2025 (saksnr. 3443515). I denne uttalelsen påpeker Saanti sijte at senking av sjøen i juni vurderes som et gunstig tidspunkt, da reinen i denne perioden oppholder seg vesentlig lenger nord.

På bakgrunn av dette fremmer det innsigelse til søknad om midlertidig senking slik den foreligger. Innsigelsen kan frafalles dersom Statskraft kommer til enighet med Saanti sijte om et tidspunkt for nedtapping som ivaretar reindriftas behov. Det vises i denne sammenheng til konsultasjonsplikten etter sameloven § 4-4.

og 19.05.2026:

Vi frafaller innsigelsen ettersom Erik Keiserud, på vegne av Saanti Sijte, har godkjent tidspunktet for nedtapping av Falksjøen i perioden 8.juni til 28. juni 2026.

Statkraft Energi AS har kommentert på Trøndelag fylkeskommunes uttalelse i e-post 07.05.2026:

[...]

Tiltakshaver tar den faglige vurderingen til etterretning og godtar arbeidsomfanget som er beskrevet. Tiltakshaver aksepterer kostnadsoverslaget basert på 2 dager arbeid i felt med 2 personer.

[...]

og Statsforvalterens uttalelse i brev av 13.05.2026:

[...]

Statkraft har hatt en aktiv dialog med reindriften i flere år i forbindelse med det nødvendige tiltaket som er av en sikkerhetsmessig karakter. Statkraft har tilpasset seg alle ønsker fra reindriften om tidsperiode.

Viser for ordens skyld til vedlagte epost fra Saanti Sijte sin advokat 09.05.26 hvor de på nytt kommer med de samme tilbakemeldingene.

[...]

Dette er opplysninger som allerede burde være kjent for høringspartene under behandlingen av tiltaket med tanke på eventuelle innsigelser.

Med bakgrunn i dette ber Statkraft om følgende:

Statsforvalteren må snarest mulig trekke sin innsigelse ovenfor NVE.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering

NVEs vurdering av høringsuttalelsene

Trøndelag fylkeskommunes uttalelse knytter seg til krav om arkeologisk registrering. Søker skriver i sitt tilsvarende at de aksepterer fylkeskommunens vilkår. NVE viser til konsesjonen av 02.10.2006, der det stilles vilkår knyttet til automatisk fredede kulturminner. Fylkeskommunen er regional kulturmiljømyndighet, og har forvaltningsansvar og beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven. Eventuelle undersøkelser skal gjennomføres etter avtale med dem. Mht. Statsforvalterens uttalelse anser NVE dette forholdet som ivarettatt med Statkrafts dokumentasjon på dialog og enighet med Saanti sijte. Statsforvalteren trakk sin innsigelse i brev av 19.05.2026.

NVEs vurdering av tiltaket

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Det ble søkt om tilsvarende tiltak i 2025, men søknaden ble trukket. Statsforvalteren i Trøndelag uttalte i forbindelse med den søknaden at det er registrert alpine dykkender i Falksjøen, og at nedtapping i juni vil være uheldig for disse. De uttalte at nedtapping om mulig burde forskyves til slutten av juli måned, alternativt at kvalifisert personell kartlegger om hekkende rødlistede arter finnes i og ved Falksjøen.

Med bakgrunn i dette gjennomførte Jostein Sandvik/NeaNatur, på vegne av Statkraft, kartlegging av fuglefaunaen i området sommeren 2025 ([link til rapporten](#)). Resultatene viser at Falksjøen, og særlig de nordlige delene, i liten grad brukes av rødlistede arter. Områdene ved terskelen, som opprettholder vannstanden på svensk side av sjøen, benyttes i noen grad av andefugl og vadere. Det ble registrert rødlistede arter i området, i tillegg til en rekke andre fuglearter. Rapporten konkluderer med at tømning av Falksjøen i to uker i juni vil få mindre konsekvenser enn i juli og august, så lenge terskelområdet er isfritt og tilgjengelig for vannfugl.

Etter NVEs vurdering er det avgjørende at eksisterende anlegg rehabiliteres og holdes vedlike, både av hensyn til trykkghten ved anleggene og for å sikre forutsigbare forhold for naturmangfoldet. Terskelen har ifølge Statkraft hatt en utglidning i nordre del. For fuglene som har tilpasset seg en situasjon med stabil høy vannføring oppstrøms denne terskelen er det avgjørende at denne vedlikeholdes. Det er samtidig avgjørende at anleggsarbeidene gjennomføres så raskt som mulig, og på en tid av året da konsekvensene blir minst mulig.

Saanti sijte uttalte i forbindelse med forrige søknad, sommeren 2025, at Falksjøen har en viktig funksjon som hinder for reinflukt fra sommerbeiteområdene i Sylene på ettersommeren og høsten. Det er derfor viktig at anleggsarbeidene holdes utenfor disse periodene. Juni måned fremstår med dette som den mest hensiktsmessige tidsperioden for gjennomføringen av vedlikeholdet, selv om det ikke kan utelukkes at dyrelivet i noen grad kan bli skadelidende som følge av dette. Det vektlegges i forbindelse med dette at disse negative virkningene har midlertidig karakter. NVE legger også til grunn at Statkraft opprettholder dialogen med Saanti sijte for å minimere eventuell påvirkning på reindriften.

Statkraft skriver at selve nedtappingen kan tilpasses hensynet til arter. De forventer at fisk fra Falksjøen vil følge tappevannet via øvre Nea til Nesjøen. Falksjøen tilføres jevnlig fisk fra tappingen

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

fra Sylsjøen, og det forventes også at fisk vil bli stående igjen oppstrøms terskelen. NVE understreker viktigheten av at nedtappingen foretas gradvis, for å unngå stranding av fisk, at perioden med vannstand under LRV holdes så kort som mulig, og at magasinet fylles opp igjen raskest mulig. Gitt disse forutsetningene mener NVE at hensynet til fisk og vannlevende organismer kan minimeres.

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 04.05.2026. Sylan landskapsvernområde grenser til Falksjøen i nord og øst. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Det er registrert en rekke rødlistede arter ved sjøen, inkl. gjøk, rødstilk, fiskemåke, bergand, havelle og svartand. Dette samsvarer med Statkrafts egen kartlegging.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for vedlikehold av reguleringsdam, tappeorganer og reguleringsterskel. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE legger til grunn at tiltaket gjennomføres effektivt og uten unødige opphold, og at det informeres lokalt og på relevante nettsider. Etter NVEs vurdering ligger de negative konsekvensene innenfor det som kan aksepteres, sett i lys av at tiltaket er nødvendig for sikker og forsvarlig drift av anlegget og for å opprettholde anleggets funksjonalitet.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Statkraft Energi AS kan senke Falksjøen under LRV til kote 814,5 i to sammenhengende uker i perioden 08.06.2026-28.06.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Magnus Elton Veflen
seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

STATKRAFT AS

Kopimottakerliste:

TYDAL KOMMUNE

STATKRAFT ENERGI AS - INGUNN GRANSTRØM

Essand / Saanti reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 1, Nord-Trøndelag / Sør-Trøndelag

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.