



Innsendt: 10.07.2025 14:25

Ref.nr: UHXWQR

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 916069634	Foretaksnavn (ukjent)
Foretakets telefonnummer	Foretakets e-postadresse
Kontaktperson - -	
Telefon 99238028	E-post kare.fosse@sognekraft.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Steinsvik

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Steinsvik
Fylke Møre og Romsdal
Kommune Volda
Nedborsfelt Vassbakkelva
Maksimal kraftverksytelse (MW) 8,2000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 01.09.2025	Til dato 14.09.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Mest gunstig i forhold til tilsig og vasstand i magasina.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☒ Tapping under LRV
☐ Fylling over HRV
☐ Fravik fra minstevannføring
☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

2025-07-08 Soknad om senking av vasstand under LRV.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

I samband med revurdering og utbetring av ein lekkasje vert det søkt om å senke vassnivået under LRV for følgjande dammar/magasin:

Dam Blåfjellvatn har følgjande vassnivå:

- HRV kt 882,7
- LRV kt 875,7
- Luketerskelkt 875,2

På dam Blåfjellvatn søker vi om å få senke vasstanden 0,5 m under LRV, til kt 875,2.

Dam Vesle Trevassdalsvatn har følgjande vassnivå:

- HRV kt 727,0
- LRV kt 722,4
- Lekkasjepunktca kt 721,0
- Luketerskelkt 718

For å kunne utføre grundig kontroll av lukekammer og luke ynskjer vi primært å kunne få senke vasstanden ned til luketerskelen på kt 718.

Alt. 1: På dam vesle Trevassdalsvatn søker vi primært om å få senke vasstanden 4,4 m under LRV, til kt 718,0.

Alt. 2: Alternativt senke vasstanden 2,4 meter under LRV, til kt 720.