

Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO
Deres ref.: 200903066-55

Høringsuttalelse – Stikkelvika kraftverk

Vi henviser til høring om planendring og forlenget byggefrist for Stikkelvika kraftverk, NVEs ref. 200903066-55.

Linea AS (områdekonsesjonær i området) vil bemerke at vi forutsetter at kraftverket tilknyttes overliggende transformatorstasjon (Bleikvassli) via en **separat 22 kV produksjonsradial** – ikke via oppgradering av det eksisterende distribusjonsnettet i området, slik det antydes i planendringssøknadens tabell 1-1 (nederst).

Bakgrunnen for dette er våre driftserfaringer med nett som har innslag av både stor produksjon og lastuttak. Slike nett gir ekstra utfordringer, både ved normaldrift, omkoblinger og feil.

Med vennlig hilsen

Linea AS
Gisle Terray
Avd. Nettforvaltning