

Forslag til

Manøvreringsreglement for regulering av Guolášjohka i Kåfjord kommune, Troms fylke

(Fastsatt ved kgl.res. av xxx Erstatte tidligere reglement gitt ved kgl.res. 14.06.1968)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser			Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote				
Guolášjávri	756,8	771,8	751,8	15,0	5,0	20,0	

Alle høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN 2000.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avløpet fra følgende elver føres inn på driftstunellen:

- Goddečorrujohka 2 km nedenfor inntaket i Guolášjávri, nedbørfelt 2,9 km².
- Unna-Ruonasjohka, nedbørfelt 2,7 km².
- Unna-Goddejohka, nedbørfelt 10,5 km².
- Magerjohka, nedbørfelt 9,5 km².
- Sorbmejohka (begge løp), nedbørfelt 24,7 km².
- Boršojohka, nedbørfelt 10,9 km².

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Ved Holm bru skal vannføringen ikke være lavere enn 2 m³/s.

Det skal installeres omløpsventil i kraftverket med kapasitet på minimum 2 m³/s.

Når vannføringen ved Holm bru er lavere enn 3 m³/s skal reduksjoner i vannføringen skje gradvis. Nærmere bestemmelser om nedkjøringshastighet kan fastsettes av NVE.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.