

Magne Handeland
Hovsheradveien 483
4462 HOVSHERAD

Vår dato: 21.06.2024

Vår ref.: 202311035-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Ny utsendelse av vedtak - Økt installert effekt i Biskopstien mikrokraftverk er ikke konsesjonspliktig - Lund kommune i Rogaland

Vi viser til melding mottatt 05.07.2023 om økt installert effekt i Biskopstien mikrokraftverk.

Ved en inkurie ble vedtak i saken, datert 6.6.2024, sendt ut uten å være godkjent i henhold til våre interne rutiner. For å gjøre den formelle godkjenningen av vedtaket korrekt oversendes vedtaket på nytt, med ny vedtaksdato. Konklusjonen i vedtaket er uforandret, så denne utsendelsen er kun en formalitet og har ingen betydning for innholdet i vedtaket.

NVE har gjort en konsesjonspliktavurdering av tiltaket. Først i brevet finner du vedtaket vårt og informasjon om hva du må gjøre videre. Deretter kan du lese om tiltaket og vår vurdering av dette.

NVE sitt vedtak

NVE vedtar at å øke installert effekt i Biskopstien mikrokraftverk fra 45 kW til 90 kW ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. Vedtaket har hjemmel i vassressursloven § 18.

Dette vedtaket er gyldig i fem år.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om rett til å klage.

Forutsetninger for vedtaket

- Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med framlagte planer.
- Selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig, må dere planlegge og utføre tiltaket slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser i vassdraget.



Hva må du gjøre videre?

- Tiltaket må avklares med relevante myndigheter.
- Dersom dere endrer planene for tiltaket, bør de sendes til NVE for ny vurdering.
- Vi minner om at du må fylle ut skjema for klassifisering av dam/trykkrør og sende det til NVE dersom dette ikke allerede er gjort. For dam og rør i klasse 4, 3, 2 eller 1 er det krav til at anlegget må prosjekteres av NVE-godkjent rådgiver og i samsvar med damsikkerhetsforskriften.
- Ta kontakt med lokal områdekonsesjonær for å avklare om det er ledig nettkapasitet på alle spenningsnivå.
- Når kraftverket er satt i drift, skal dere melde det inn via Altinn på <https://www.altinn.no/> (Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk, NVE-0018).

Orientering om tiltaket

Biskopstien mikrokraftverk er et eksisterende kraftverk med installert effekt på 45 kW. Det er nå planlagt å øke slukeevnen fra 35 l/s til 70 l/s og installert effekt fra 45 kW til 90 kW. Det er ikke planlagt å gjøre noe med kraftstasjon, rørgate eller inntak i forbindelse med det planlagte tiltaket. Det slippes i dag ikke minstevannføring forbi inntaket, og dette er heller ikke planlagt nå.

Hva har høringspartene uttalt?

På grunn av sakens avgrensede omfang har vi ikke sendt den på høring. Vi mener saken er tilstrekkelig opplyst gjennom melding fra tiltakshaver og tidligere saksbehandling.

Dette er NVE sin vurdering av tiltaket

En konsesjonspliktavurdering er en enkel forhåndsvurdering av om tiltaket kan være til ulempe for noen allmenne interesser knyttet til vassdraget. Fordeler med tiltaket er ikke en del av vurderingen.

Hydrologi

Biskopstien mikrokraftverk utnytter et nedbørfelt på 0,54 km², som har en middelvannføring på 35 l/s ved inntaket. Nedbørfeltets størrelse tilsier at det ikke er årssikker vannføring i bekken og at bestemmelsen i vannressursloven § 10, om at alminnelig lavvannføring skal være igjen i bekken, derfor ikke er gjeldende i dette tilfellet.



Biskopstien mikrokraftverk – hoveddata

TILSIG		I dag	Planlagt
Nedbørfelt	km ²	0,54	0,54
Middelvannføring	l/s	35	35
Alminnelig lavvannføring	l/s	0	0
Planlagt minstevannføring	l/s	0	0
KRAFTVERK			
Inntak	moh.	242	242
Avløp	moh.	92	92
Volum på inntaksmagasin	m ³	-	-
Lengde på aktuell elvestrekning	m	-	-
Brutto fallhøyde	m	150	150
Største slukeevne	l/s	35	70
Minste slukeevne	l/s	3,5	3,5
Installert effekt, maks	kW	45	90
PRODUKSJON			
Produksjon, årlig middel	kWh	120.000	210.000

Allmenne interesser

Det er ikke planlagt nye fysiske inngrep i forbindelse med økt installert effekt i Biskopstien mikrokraftverk. Den eneste endringen er at største slukeevne skal økes fra 35 l/s til 70 l/s. Dette utgjør 200 % av middelvannføringen i bekken og er innenfor det som regnes som vanlig for et mikrokraftverk.

Søk i Artskart og Naturbase den 25.05.2024 viser at det ikke er registrert viktige allmenne interesser knyttet til naturmangfold og friluftsliv i influensområdet til Biskopstien mikrokraftverk. Det er ikke identifisert sjeldne eller truede arter i området som vil bli påvirket av tiltaket.

Naturmangfoldloven legger føringer for bærekraftig bruk av norsk natur og blir lagt til grunn når NVE vurderer meldingen. For å kunne oppfylle forvaltningsmålene i



naturmangfoldloven §§ 4-5 er man avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8. Hvis kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, skal man bruke føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldloven § 9.

Med bakgrunn i informasjon fra tiltakshaver, søk i databaser og egne erfaringer vurderer NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere konsesjonsplikt, jf. at kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og sjanse for skade på naturmangfoldet. Ut fra eksisterende kunnskap kan vi ikke se at det planlagte tiltaket vil føre til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til biologisk mangfold. Tiltaket vil etter NVE sitt syn ikke komme i konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4-5.

Oppsummering og konklusjon

Det er planlagt å øke slukeevnen i Biskopstien mikrokraftverk fra 35 l/s til 70 l/s. Dette innebærer også en økning i installert effekt fra 45 kW til 90 kW. NVE kan ikke se at allmenne interesser blir påvirket i en slik grad at det er nødvendig med konsesjon etter vannressursloven § 8.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Magne Handeland

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
SIRAM AS
LUND KOMMUNE PLAN-, NÆRINGS- OG MILJØADMINISTRASJON



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.