

NVEs forslag til
Manøvreringsreglement
for regulering av Aurdalsfjorden i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner,
Innlandet fylke (fastsatt ved kgl.res. (dato))

(Erstatter tidligere reglement gitt ved 25.04.1958)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannstand kote	Reguleringsgrenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Aurdalsfjorden		306,99	303,24	3,75	0	3,75

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN2000).

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinet så vidt mulig ikke økes.

I perioden 01.06-01.10 skal ikke vannstanden i Aurdalsfjorden underskride 305,49 (NN2000).

Det skal slippes 12 m³/s fra Bagn kraftverk hele året, målt ved vannmerke 12.290 Bagn. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Aurdalsfjorden er på laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis. Dersom dagens skjønnspålagte restriksjon på vannføringsendringer endres i fremtiden, skal hastighet på endring av vannføring fra Bagn kraftverk godkjennes av departementet, jf. vregl. § 9.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten

erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.