



NVE

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Klæbuveien 118
7031 TRONDHEIM

Vår dato: 08.05.2026

Vår ref.: 202605965-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Sokna kraftverk i Lundesoknavassdraget, Melhus kommune

Vi viser til søknad av 27.02.2026 fra TrønderEnergi Kraft AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for inntaksdammen til Sokna kraftverk i Lundesoknavassdraget.

Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at TrønderEnergi Kraft AS kan tappe ned inntaksdammen til Sokna kraftverk med inntil 16 meter under LRV (kote 194) i inntil 16 kalenderdager i tidsrommet 11.05.2026–21.06.2026.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at TrønderEnergi kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- NVE forutsetter at TrønderEnergi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Muligheten til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

TrønderEnergi Kraft AS (TEK) søker om å fravike manøvreringsreglementet for inntaksdammen ved å senke vannstanden 16 meter under LRV i inntil 16 kalenderdager i tidsrommet 11.05.2026–21.06.2026. Fraviket ønskes gjennomført som en fleksibel periode som inntreffer én gang i tidsrommet 11.05.2026 – 21.06.2026 (for å håndtere uforutsette forhold).

Bakgrunn for søknaden er at omløpsluka i Dam Sokna skal rehabiliteres. I samme gjennomføringsperiode planlegges nødvendige arbeider i tomt magasin for å sikre teknisk funksjon, driftssikkerhet og sikker gjennomføring av prosjektet.

Inntaksmagasinet til Sokna kraftverk ligger i Lundesoknavassdraget, like oppstrøms Lundamo sentrum. Magasinet Sokna har et volum på om lag 1 mill. m³ og reguleres mellom HRV 217 og LRV 210 i henhold til manøvreringsreglement for reguleringer i Lundesokna m.v. (kgl.res. 10.05.1974). Det er ikke krav om vannslipp fra dammen utover det som er knyttet til Settefiskanlegget Lundamo AS sitt behov.

Inntaksmagasinet har vært nedtappet under LRV flere ganger tidligere i forbindelse med vedlikehold og revurderinger, og tilsvarende tillatelser er bl.a. gitt i 1999, 2008, 2010, 2013, 2016, 2022 og 2023.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Søknaden ble sendt på høring til kommune, fylkeskommune og Statsforvalteren.

NVE har ikke mottatt høringsinnspill i denne saken.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Tiltaket vil innebære en midlertidig senkning av vannstand i inntaksdammen til Sokna kraftverk 16 meter under LRV i inntil 16 kalenderdager i tidsrommet 11.05.2026–21.06.2026.

NVE viser til at TEK har lagt opp til en gjennomføring av tiltaket på en måte som minimerer ulempene for vassdraget nedstrøms dammen. TEK opplyser at de vil gjennomføre nedtapping og oppfylling kontrollert, tilpasset hydrologiske forhold og sikker gjennomføring, for å redusere risiko



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

for brå endringer i vannføring, erosjon og mobilisering av sediment. Det legges opp til gradvis nedtapping til nødvendig arbeidsnivå, stabil vannstand i arbeidsperioden og en rask, kontrollert oppfylling etter endt arbeid. Ved å ta slike hensyn som TEK skisserer i søknaden kan ikke NVE se at nedtappingen er til skade for noen kjente allmenne interesser

Når det gjelder anadrom fisk i Lundesokna anser TEK konsekvensene som minimale ettersom det er svært lite gyting og oppvekst av anadrom fisk i den regulerte delen av elva fordi elva i perioder ikke har minstevannføring. NVE viser til at Trønder Energi har lagt opp til en gjennomføring på en måte som minimerer ulempene for vassdraget nedstrøms dammen, blant annet en periodevis kombinasjon av overløp på dam og vannslipp i tidligfasen av nedtappingen for å redusere faren for oksygenfattig bunnvann og ev. fiskedød nedover i vassdraget. Videre vil tømning skje med redusert hastighet når de nærmer seg det omsøkte bunnivå, blant annet for å hindre erosjon og stranding av fisk i magasinet. Påvirkning av Gaula ansees som minimal fordi elvestrekningen til utløp i Gaula er ca. 10 kilometer. NVE vurderer at de skisserte tiltakene samlet sett er tilstrekkelige for å redusere de negative konsekvensene for anadrom fisk til et minimum. Arbeidet vil heller ikke få konsekvenser for settefiskanlegget på Lundamo ettersom anlegget er under avvikling og anlegget på Lundamo og produksjonen er flyttet til vinteranlegget på Ler.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og viktig for kraftverkets videre drift. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at TrønderEnergi Kraft AS kan tappe ned inntaksdammen til Sokna kraftverk med inntil 16 meter under LRV i inntil 16 kalenderdager i tidsrommet 11.05.2026–21.06.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold

fagleder

Martine Bjørnhaug

seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Kopimottakerliste:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Melhus kommune

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Du kan anmode om utsatt
iverksettelse av vedtaket

Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende
virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.