

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 20.08.2025

Vår ref.: 202510971-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Mari Langehaug

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Svorkareguleringen – reguleringsmagasin Svorka og Lille Bævra i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke

Vi viser til søknad av 12.05.2025 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i forbindelse med revurdering av dammene Langvatn/Måvatn etter krav i damsikkerhetsforskriften § 7-5. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan senke magasin Langvatn/Måvatn 6 m under LRV, til kote 268, for én dags inspeksjonsarbeid i perioden 28.08.2025-10.09.2025. Tidsrammen inkluderer nedtapping og oppfylling av magasinet.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV på kote 274. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Statkraft Energi kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.




Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Statkraft Energi AS, datert 12.05.2025, om tillatelse til å senke magasin Langvatn/Måvatn 6 m under LRV, til kote 268, for inspeksjonsarbeid i perioden 28.08.2025-10.09.2025. Denne perioden innbefatter den totale tiden for nedtapping og oppfylling. Inspeksjonen vil ta én arbeidsdag med planlagt gjennomføring innenfor tiden 03.-06.09.2025, når vannstanden er på sitt laveste.

Tillatelsen for regulering av Svorka og Lille Bævrå ble gitt ved kgl.res. av 15.06.1962, og er senere revidert ved kgl.res. 04.04.2025. Det søkes om fravik fra manøvreringsreglementet i forbindelse med at det skal gjennomføres en revurdering av dammer og vannvei i Svorka reguleringsområde, der det skal kartlegges om vassdragsanlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i henhold til krav som følger av § 7-5 i damsikkerhetsforskriften.

Statkraft vurderer at det i den forbindelse er nødvendig å gjennomføre inspeksjon av vannsiden til Langvatn og Måvatn med tørrlagt vannside. Magasinene demmer opp om samme magasin (HRV 276 / LRV 274), og fungerer som inntaksmagasin til Svorka kraftverk (se Figur 1).

Dam Måvatn har en fangdam rett oppstrøms dammen. Fangdammen har som funksjon at man kan tørrelegge dammen uten å tappe magasinet under LRV. Det vil derfor ikke være nødvendig å gå under LRV for inspeksjon av dam Måvatn. For dam Langvatn er det imidlertid ingen fangdam oppstrøms, og det vil være nødvendig at vannstanden i en begrenset periode senkes under LRV. Dette for å sikre god sikt i forhold til undersøkelsene som skal foregå på oppstrøms side. Tørreleggingen er planlagt å foregå ved å tappe vann gjennom kraftverket, men det er også muligheter til å tappe gjennom bunntappeluka og videre ned mot Bøverdalen.



Figur 1. Revurdering 2005 Svorka kraftverk – skjematisk snitt vannveier. Referanse: Statkraft Energi



Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Vi har mottatt følgende uttalelser:

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal uttaler i brev av 26.06.2025:

«Vurdering: Det er populasjonar av aure, røye, trepigga stingsild og ørekyt i de to magasina Langvatn og Måvatn. Ørekyt er ein framand introdusert fiskeart i disse vassførekomstane. NINA har gjort fiskeundersøkingar i magasina i 2009 (NINA rapport 597) og konkluderer med at aurebestanden betraktast som middels stor, men tilhøve for røya har gått ned sidan 1977. Etter den tid har ørekyt blitt introdusert. Den har truleg blitt ein næringskonkurrent og spis røyerogna. Auren gyter i Svorka, mens røya gyter i magasina. Reguleringshøgde i magasin kan tørrelegge gytt rogn. Røya gyter på hausten ved å grave gytegroper frå 0.5 m – 15 m djup. Fråviket frå manøvreringsreglement vil truleg ikkje påverke gytinga til røye i veldig stor grad. Gytinga skjer relativt langt ute på hausen, frå september – november. Røye i magasina blir påverka av både ørekyt og reguleringshøgda. Det er derfor viktig å minimere trykket på denne arten.

Konklusjon: Statsforvaltaren viser til kommentarane over og ber NVE presisere at tiltaket burde gjennomførast så tidleg som mogleg for på hindre skade på gytt rogn frå røye».

Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler i brev av 17.06.2025:

«Vi har ingen merknadar».

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Statkraft søker om tillatelse til å foreta en senkning av magasin Måvatn/Langvatn ned til kote 268. Laveste regulerte vannstand (LRV) er i konsesjonen satt til kote 274. Søknaden er begrunnet i at regulanten må foreta undersøkelser, da de er forpliktet til å forsikre seg om at dammene oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften. Oppstrøms dam Langvatn er det ingen fangdam, og det vil derfor være nødvendig å senke vannstanden i en begrenset periode for å oppnå god sikt ved inspeksjonen.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal skriver at det finnes populasjoner av aure, røye, trepigga stingsild og ørekyt i de aktuelle magasinene. Auren gyter i Svorka, mens røya gyter i magasinene. De påpeker at det er viktig å minimere trykket på røya, da lav magasin vannstand kan tørrelegge gytt rogn i tillegg til den allerede negative påvirkningen fra ørekyt. De konkluderer likevel med at det omsøkte fraviket mest sannsynlig ikke vil påvirke gytinga i veldig stor grad, da gytinga skjer sent på høsten i tiden september til november. For å hindre skade på rogn er det derfor viktig at tiltaket gjennomføres så tidlig som mulig.

Statkraft Energi AS opplyser pr. telefon den 19.08.2025 at terskel i magasinet mest sannsynlig vil hindre en fullstendig tørrelegging av magasinet.



Under forutsetning av at Statkraft følger oppsatt plan for nedsenkning av magasinet, at denne foretas gradvis og at perioden med vannstand under LRV holdes så kort som mulig, kan ikke NVE se at tiltaket vil få negative konsekvenser for noen kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å sikre at vassdragsanlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Heidi Kannick
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
Møre og Romsdal fylkeskommune
SURNADAL KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.