

Arne Olav Steinsholt

Vår dato: 23.06.2025

Vår ref.: 202221974-19 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til reetablering av Herland Mølle kraftverk i Larvik kommune, Vestfold fylke

Vi viser til søknad datert 22.11.2023. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til reetablering av Herland Mølle kraftverk ved Herlandselva i Svarstad. NVE mener fordelene for allmenne og private interesser er større enn ulempene ved tiltaket, jf. kriteriene i vannressursloven § 25.

Herland Mølle ligger på Herland i Svarstad i Larvik kommune. Herlandselva er en sideelv til det nasjonale laksevassdraget Numedalslågen. Tiltakshaver og grunneier Arne Olav Steinsholt ønsker å gjenoppbygge Herland Mølle kraftverk som brant ned i 1999. Det planlegges å bruke eksisterende areal og anlegg for å minimere inngrep i og langs vassdraget, og inntaksdam skal fornyes med fiskevennlig Coandainntak.

En elvestrekning på totalt 140 m vil bli fraført vann. Middelvannføringen er av ca. 1,85 m³/s og planlagt minstevannføring tilsvarer alminnelig lavvannføring oppgitt til 100 l/s (300 l/s i mai). Kraftverket kan produsere ca. 1,2 GWh i året.

Reetablering av Herland Mølle kraftverk krever minimale inngrep i naturen, og strekningen som fraføres vann er kort. Forholdene for bunndyr reduseres i begrenset omfang, men installasjon av fiske- og ålevennlig inntaksdam er et avgjørende avbøtende tiltak som sammen med slipp av minstevannføring sørger for sikker vandring over dammen. Elvestrekningen langs det planlagte kraftverket er ikke anadrom, og undersøkelser viser ikke til funn av elvemusling. Tiltaket vil forsyne landbrukseiendommen med fornybar kraft.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat *Begrunnelse for vedtak*. I notatet har vi gitt merknader til vilkårene, og her finner du også krav til utforming av anlegget. Notatet er også tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/8765/V.



Denne tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til eventuelle andre rettighetshavere i området.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet med vedlegg så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. NVE ber om å få en bekreftelse når dere har orientert berørte grunneiere og rettighetshavere, med dato for utsendelsen.

Videre saksbehandling

Før du bygger Herland Mølle kraftverk må du:

Søke om å få vedtak om konsekvensklasse for dam og vannvei

Konsekvensklassen avgjør hvilke sikkerhetskrav som stilles til planlegging, bygging og drift av kraftverket, og må være avklart før arbeidet med tekniske planer starter. Regelverk, retningslinjer og veiledere for klassifisering og tekniske planer for vassdragsanlegg finnes på <https://www.nve.no/damsikkerhet-og-energiforsyningsberedskap/damsikkerhet/regelverk/>.

NVEs miljøtilsyn vil ikke ta detaljplanen til behandling før anlegget har fått vedtak om konsekvensklasse for dam og vannvei.

Få godkjent detaljplan

En detaljplan for miljø og landskap er en grundig beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal utføres. Anleggsarbeid må ikke settes i gang før detaljplanen er godkjent av NVE. Tiltakshaver har ansvar for at detaljplanen er i samsvar med konsesjonen, samt kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. NVEs veiledere 4/2018 «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga» og NVEs digitale veileder «Detaljplan for vassdragstiltak – Miljø og landskap» er tilgjengelige på <https://www.nve.no/energi/tilsyn/miljoetilsyn-vassdragsanlegg/>.

Søknad om detaljplan sendes til NVEs miljøtilsyn, som vil følge opp anlegget i plan-, anlegg- og driftsfase.

Få nødvendige tillatelser

I tillegg til konsesjon etter vannressursloven, oversendes anleggskonsesjon for tilknytning til eksisterende nett. Samtidig med innsending av detaljplan må det foreligge en endelig avklaring fra netteier om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggende nett. Tilknytning av høyspenningsanlegg må være avklart med områdekonsesjonær. Detaljplanen vil ikke bli godkjent før dette foreligger.

Du må melde fra når kraftverket settes i drift

Når kraftverket settes i drift, skal følgende skjema fylles ut og sendes til NVE: «Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk».

Skjemaet er tilgjengelig på <https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-rapporteringsordninger/>.



Kraftverk med generatorytelse over eller lik 100 kVA har registreringsplikt etter skattelovgivningen. All kraft produsert i slike anlegg er også avgiftspliktig. Mer informasjon finnes i «Årsrundskriv for avgift på elektrisk kraft», tilgjengelig på <https://www.skatteetaten.no>.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Silje Aakre Solheim
seksjonssjef

Marianne Ask
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

Arne Olav Steinsholt

Kopimottakerliste:

Kongsberg kommune
LARVIK KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Vestfold fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.