



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

GRUNNÅI KRAFTVERK AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 01.10.2021
Vår ref.: 202113682-3
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Henrik Hveding

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra LRV for Grunnåi kraftverk i Skiensvassdraget, Seljord kommune

Vi viser til deres søknad av 25.08.2021 om tillatelse til midlertidig fravik fra LRV for Grunnåi kraftverk.

Om søknaden

NVE mottok følgende søknad fra Skagerak energi AS, datert 25.08.2021.

«Grunnåi kraftverk søker med dette om å senke vannstanden under LRV over en periode på ca 2 døgn i perioden september – oktober 2021.

Bakgrunnen for å senke vannstanden er for å kunne få adkomst med gravemaskin foran inntaket for å fjerne trær, stein og løsmasser. Det er observert at dette ligger foran inntaket og et stykke oppover inntaksrista. Det medfører falltap og gjør det umulig å få satt revisjonsstengsel.

Det antas at vannstanden må senkes 5 til 6 m under LRV for å få utført arbeidet.

Det er for tiden lav vannføring i Grunnåi, og forholdene er gunstig for gjennomføring av arbeidene. Vi håper derfor på snarlig tilbakemelding.

Dersom vannføringen i Grunnåi blir for stor i høst, må arbeidet utsettes til neste sommer, og utføres i en periode med lav vannføring.»

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Seljord kommune uttaler i e-post av 17.09.2021:

«Seljord kommune viser til høyring av søknad om mellombels fråvik frå LRV – Grunnåi kraftverk. Søknaden gjeld senking av vasstanden over ein periode på 2 dagar til under 5-6 meter under LRV i inntaksmagasinet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Seljord kommune har ikkje merknader til dette, men reknar med at tiltaket blir gjort raskt og effektivt i ein gunstig periode.»

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark uttaler i e-post av 24.09.2021:

«Statsforvaltaren har ikke innvendinger knyttet til søknaden om midlertidig senking av vannstanden i inntaksmagasinet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.»

NVEs vurdering

Grunnåi kraftverk AS søker om å fravike manøvreringsreglementet for inntaksmagasinet ved å senke vannstanden under laveste regulerte vannstand (LRV) på kote 572. Vannstanden er planlagt senket over en periode på 2 døgn i perioden september-oktober 2021. Bakgrunnen for søknaden er at det har samlet seg trær, steiner og løsmasser foran inntaksristen. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE har mottatt høringssvar fra Seljord kommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Ingen av høringspartene har merknader eller innvendinger knyttet til tiltaket. NVE vil likevel påpeke at senkning av vannstand i magasiner kan gi negative konsekvenser for fisk i magasinet. NVE stiller derfor vilkår om at endring i vannstanden skal skje med myke overganger slik at fisk og bunndyr i reguleringsmagasinet ikke strander. Ellers kan ikke NVE se at omfanget og varigheten av tiltaket vil gi nevneverdige negative konsekvenser for biologisk mangfold i tiltaksområdet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av anlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser gitt avbøtende tiltak.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Grunnåi kraft AS kan senke vannstanden i inntaksmagasinet for Grunnåi kraftverk med inntil 6 meter under under LRV over en periode på inntil 2 dager i perioden 29. september – 31. oktober.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..



- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Skagerak Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.